



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Nasz znak: BOR08.2305.07.2023.JK

Data:.

Sprawa: Usługa wymiany oświetlenia na oświetlenie LED w Biurach Powiatowych ARiMR

Działając zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny zaprasza do złożenia oferty na *Usługę wymiany oświetlenia na oświetlenie LED w Biurach Powiatowych ARiMR.*

Informacja dla Wykonawców

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa wymiany oświetlenia na oświetlenie LED w Biurach Powiatowych ARiMR w Kluczborku i Białej. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania, które zostały przedstawione poniżej, wraz z wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia. Oferent może złożyć odrębnie ofertę na zadanie nr 1 i nr 2, a także na oba zadania łącznie.

- Zadanie I - wymiana oświetlenia na oświetlenie LED w BP ARiMR w Kluczborku ul. Waryńskiego 7 46-200 Kluczbork

a) 16 kpl. oświetlenia LED np. LED line Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat lub tożsamy, zgodny z wymaganiami zamieszczonymi poniżej



Parametr	Wartość	
Barwa światła	Biała	
Temperatura barwy światła	4000K	
Moc	Max - 40W	
Całkowity strumień świetlny	Min – 3600 lm	
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	Od A do E	
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Produkt powinien być zgodny z przepisami
Kolor	Biały	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	Min.80	
Trwałość	Min. 30000 h	
Długość	Okolo 595 mm (tolerancja 50 mm)	
Szerokość	Okolo 595 mm (tolerancja 50 mm)	
Wysokość	9 mm – 30 mm	
Gwarancja	Minimum 3 lata	

obowiązującymi na terenie Polski i Unii europejskiej oraz być zgodny z normami zharmonizowanymi wymienionymi poniżej:

PN-EN IEC 55015:2019-11 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

PN-EN 60598-2-2:2012 - Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznym prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo

PN-EN 61347-1:2015-09 - Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa

PN-EN 61547:2009 - Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

PN-EN 62471:2010 - Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Oświetlenie musi zapewniać właściwy dla pracy z komputerami kąt odcięcia oraz odpowiednie natężenie oświetlenia, potwierdzone wykonaniem pomiaru natężenia oświetlenia

b) 7 kpl. oświetlenia LED np. LED line Plafon okrągły LUNAR 22W lub tożsamy, zgodny z wymaganiami zamieszczonymi poniżej

Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000K
Moc	Max - 30W



Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	Min – 80 lm/W
Całkowity strumień świetlny	Min – 1800 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	Od A do E
Kolor	Biały
Trwałość	Min. 50000 h
Średnica oprawy	Okolo 300 mm
Gwarancja	Powyżej 36 miesięcy

Produkt powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Unii europejskiej oraz być zgodny z normami zharmonizowanymi wymienionymi poniżej:

PN-EN IEC 55015:2019-11 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznym prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $< \text{lub} = 16$ A przyłączone bezwarunkowo

PN-EN 61547:2009 - Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej Zakres: Podano wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu oświetleniowego, takiego jak: lampy, osprzęt pomocniczy i oprawy oświetleniowe, przewidzianego do zasilania z sieci niskiego napięcia lub z akumulatorów

PN-EN 62471:2010 - Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Oświetlenie musi zapewniać właściwy dla pracy z komputerami kąt odcięcia oraz odpowiednie natężenie oświetlenia, potwierdzone wykonaniem pomiaru natężenia oświetlenia.

-Zadanie II - wymiana oświetlenia na oświetlenie LED w BP ARiMR w Białej ul. Kościuszki 24 48-210

Biała:

- 6 kpl. oświetlenia LED np. LED line Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat lub tożsamy, zgodny z wymaganiami zamieszczonymi poniżej

Parametr	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000K
Moc	Max - 40W
Całkowity strumień świetlny	Min – 3600 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	Od A do E
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały



Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	Min.80
Trwałość	Min. 30000 h
Długość	Okolo 595 mm (tolerancja 50 mm)
Szerokość	Okolo 595 mm (tolerancja 50 mm)
Wysokość	9 mm – 30 mm
Gwarancja	Minimum 3 lata

Produkt powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Polski i Unii europejskiej oraz być zgodny z normami zharmonizowanymi wymienionymi poniżej:

PN-EN IEC 55015:2019-11 - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

PN-EN 60598-2-2:2012 - Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznym prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $\leq$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo

PN-EN 61347-1:2015-09 - Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa

PN-EN 61547:2009 - Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

PN-EN 62471:2010 - Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Oświetlenie musi zapewniać właściwy dla pracy z komputerami kąt odcięcia oraz odpowiednie natężenie oświetlenia, potwierdzone wykonaniem pomiaru natężenia oświetlenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie, a także unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jak i pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) Miejsce składania ofert:

Listownie: **Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul Wrocławska 170G, 45-836 Opole, Kancelaria (I piętro).**

Zamawiający dopuszcza/~~nie dopuszcza~~* składanie ofert drogą elektroniczną na adres:

opolski@arimr.gov.pl



Złożenie oferty w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka złożona po terminie, nie będzie brała udziału w postępowaniu i zostanie odesłana Wykonawcy.

b) Termin składania ofert – **do 10-11-2023 r. do godz. 12:00.**

c). Miejsce otwarcia ofert – **w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 106 (I piętro).**

d). Termin otwarcia ofert – **10-11-2023 r. o godz. 12:30.**

Ofertę wysłaną listownie należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed jej otwarciem i oznaczyć w następujący sposób:

Oferta w postępowaniu na:

*Usługa wymiany oświetlenia na oświetlenie LED w Biurach Powiatowych ARiMR
– znak sprawy: BOR08.2305.07.2023.JK*

*Nie otwierać przed: 10-11-2023 godz. 12:30
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opolski Oddział Regionalny
ul. Wrocławska 170 „G”, 45-836 Opole*

Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres. W przypadku braku wymaganego opisu koperty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

3. Opis sposobu obliczania ceny:

a) Wykonawca przedstawi całkowitą cenę netto i brutto oferty w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 obejmującą wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji jak również nieujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

b) Cena brutto oferty obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opłat pośrednich, podatek od towarów i usług (VAT), ubezpieczenie, koszt transportu, oraz inne usługi/koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, etc.

c) Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla zamówienia – bez proponowania rozwiązań wariantowych.

4. Kryteria i zasad oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany w oparciu o poniższe kryterium oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga %	Liczba punktów	Sposób oceny wg. wzory/wg punktów
1.	Cena ofertowa – „C”	100%	100	$C = \frac{\text{Najniższa cena oferty bruttozaproponowana przez Wykonawców}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times 100$

W kryterium „Cena ofertowa” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z określonym sposobem obliczenia punktów w powyższej tabeli. Ocena punktowa w kryterium ceny ofertowej brutto dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C), przyznaną zgodnie z powyższym wzorem.

W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż złożone oferty mają taką samą zaoferowaną cenę, Wykonawcy którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w wyznaczonym przez ARiMR terminie ofert dodatkowych, oferty dodatkowe nie mogą zawierać wyższych cen niż zaoferowane w ofertach złożonych w pierwotnym terminie składania ofert.

UWAGI:

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania obowiązującej stawki podatku od towarów i usług do obliczenia ceny oferty (błędnie zastosowana stawka podatku VAT będzie stanowić wadliwość niepodlegającą poprawieniu i błąd w obliczeniu ceny),
- ARiMR zastrzega sobie prawo do dokonania poprawy omyłek w złożonej ofercie (niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona):
 - oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - oczywistych omyłek pisarskich,
 - innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,



- c) wszystkie ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w polskich złotych,
- d) ceny określone w ofercie muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę) i powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.

4. Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zaproszenia.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
 - a. pełnomocnictwo/a w celu potwierdzenia właściwej reprezentacji do występowania w imieniu Oferenta, jeżeli nie wynika to z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - b. umowę spółki w przypadku wykonawców działających w formie spółek cywilnych, na potwierdzenie właściwej reprezentacji do występowania w imieniu wykonawców.
 - c. Dokumenty, z których wynika posiadanie uprawnień do wykonania usługi wymiany oświetlenia
3. Oświadczenia oferenta zgodnie z Załącznikami nr 2, 6, 7 (wyłącznie w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom), 8 do Zaproszenia

5. Planowany termin wykonania przedmiotowego zamówienia :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, nie później niż do 15.12.2023r.

DYREKTOR
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO
ARiMR

Wojciech Kucharski

Data i podpis Dyrektora OOR lub osoby upoważnionej

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie zrealizowania obowiązku informacyjnego RODO
3. Projekt Umowy
4. Protokoły odbioru końcowego
5. Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla Wykonawców
6. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
7. Lista podwykonawców
8. Oświadczenie Wykonawcy o formie zatrudnienia osób wykonujących zamówienie