

Operat przeciwpożarowy – wytyczne

Zalecane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wymagania dotyczące operatu przeciwpożarowego, wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) – zwanej dalej „*Ustawą o odpadach*” oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.).

Ocena treści operatu przeciwpożarowego zostanie przeprowadzona zgodnie z posiadanymi kompetencjami w ujęciu *ustawy o odpadach*. Przedmiotowy dokument, jest materiałem pomocniczym do sporządzenia niniejszego operatu. Poniższe informacje nie stanowią wytycznych, a jedynie wskazania merytoryczne uwzględniające posiadany zasób wiedzy i przygotowania w niniejszym temacie.

Przedłożony do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, operat przeciwpożarowy opracowany dla podmiotów wskazanych w ww. ustawach, powinien zostać złożony w 3 egzemplarzach i musi zawierać m.in.:

1. Informacje dot. właściciela i użytkownika obiektu – terenu gdzie będą/są magazynowane, przetwarzane, składowane odpady (wymagane dołączenie do operatu danych z aktualnego KRS-u lub innego wiążącego dokumentu).
2. Opis procesu technologicznego (miejsca, obszar, w którym magazynowane, zbierane i przetwarzane są odpady), opis stosowanej technologii.
3. Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie/w budynku (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.). Sposób oznakowania miejsca magazynowania, wytwarzania, zbierania odpadów.
4. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetworzenia oraz składowanych i magazynowanych w poszczególnych budynkach oraz na terenie otwartym, w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w [Mg]; całkowita pojemność instalacji służącej do przetwarzania, magazynowania odpadów.
5. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym między innymi;
 - a. charakterystyka właściwości pożarowych potencjalnie magazynowanych odpadów.

- b. informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
 - c. informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego
 - d. ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
 - e. informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych
 - f. informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe
 - g. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od sąsiednich obiektów
 - h. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
 - i. informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń
 - j. informacje o wyposażeniu w gaśnice lub inne urządzenia przeciwpożarowe.
6. Informacje o przygotowaniu obiektu i składowiska odpadów oraz terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a w szczególności informacje o;
- a. drogach pożarowych,
 - b. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji przeciwpożarowych
 - c. ocena ogólna,
 - d. sposobach zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być prowadzone w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów.
7. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane, przetwarzane itp.) odpady.
8. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.
9. Część graficzna, która będzie zawierała m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, wskazania miejsc

magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, wyjść ewakuacyjnych, zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych, plan sytuacyjny zakładu itp.

10. Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.
11. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Powyższe informacje są zalecane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, nie stanowią jednakże katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu. Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat przeciwpożarowy.