



Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Hotelu GREYS Polonia zlokalizowanego w Zasutowie przy ul. Motelowej 1, wykorzystujący wodę z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej w budynku użyteczności publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, barwy i związków manganu, żelaza, jonu amonowego.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu dla zdrowia konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Wrześni
Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Lidia Anielska
(dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)