

BF-II.3710.61.2020

Warszawa, dnia 17 marca 2021 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację systemu kontroli dostępu”.

Wyjaśnienia nr 3 i zmiany treści SIWZ Nr 9

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1a ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Pytanie nr 1:

Czy w świetle zmiany treści SIWZ Nr 1, poz. nr 2, z dn. 05.02.2021r. oraz Wyjaśnień nr 2 z dn. 11.03.2021 r., należy wnosić, że Zamawiający posiada 2 systemy: zainstalowany i wdrożony system kadrowy firmy QNT oraz zainstalowany i będący w trakcie wdrażania system RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że aktualnie posiada 2 systemy, tj. zainstalowany i wdrożony system kadrowy firmy QNT oraz zainstalowany i będący w trakcie wdrażania system RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT.

Pytanie nr 2:

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 brzmi: „tak”, to jakie są związki funkcjonalne pomiędzy w/w systemami? Czy wdrażany system RCP firmy QNT jest zintegrowany z systemem kadrowym QNT i w jakim zakresie?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że system kadrowy odbiera informacje od systemu RCP to znaczy bramki wysyłają informacje o przejściach i dzięki temu system kadrowy może generować na ich podstawie czasy pracy, w przyszłości również elastyczne/równoważne czasy pracy. Zamawiający wyjaśnia, że system RCP firmy QNT będzie zintegrowany z systemem kadrowym QNT po zakończeniu procesu jego wdrażania.

Pytanie nr 3:

W świetle odpowiedzi na pytanie nr 1 zawartej w Wyjaśnieniach nr 2 z dn. 11.03.2021r., czy informacje dodatkowe zawarte w Zmianie treści SIWZ nr 7 z dn. 11.03.2021r., pozycje 1 i 2, odnoszą się do wdrożonego już, systemu kadrowego QNT czy też, będącego w trakcie wdrożenia, systemu RCP firmy sQola/Quorum/Qrezus QNT?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje dodatkowe dotyczą systemu RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT będącego na etapie wdrażania.

Pytanie nr 4:

W świetle odpowiedzi na pytanie nr 1 zawartej w Wyjaśnieniach nr 2 z dn. 11.03.2021r., stwierdzającej posiadanie przez Ministerstwo systemu RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT (będącego w trakcie wdrażania), czy zdaniem Wykonawcy zgodnie z tytułem tabeli nr 3 SIWZ – TOM III „Tabela 3. Wykaz elementów, które Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, aby umożliwić integrację systemu KD z systemem Rejestracji Czasu pracy, celem wymiany danych pomiędzy tymi systemami.”, oraz zmianą w

treści SIWZ wskazaną w Zmianie treści SIWZ nr 7 z dn. 11.03.2021r., poz. 2, jest ponownie dostarczenie modułu RCP, spełniającego wymagania wskazane w rubryce nr 1 (Lp.1) tabeli nr 3 SIWZ?

Odpowiedź nr 4:

Patrz zmiany treści SIWZ nr 9 poz. 1.

Pytanie nr 5:

W świetle zmiany treści SIWZ zawartej w Zmianie treści SIWZ nr 7 z dn. 11.03.2021r., poz. 2, Zamawiający wskazuje na oczekiwany sposób kodowania informacji o trybie i rodzaju zdarzenia w postaci dwóch odrębnych znaków, gdzie pierwszy z nich wskazuje na rodzaj zdarzenia („0” – wejście, „1” – wyjście) zaś drugi wskazuje na tryb zdarzenia („0” – normalny, „1” – służbowy, „2” – prywatny, „3” – do wybrania itd.). Tymczasem, podany jako przykład w tej samej rubryce nr tabeli nr 3, ciąg znaków opisujący format danych o zdarzeniu RCP, jaki jest oczekiwany dla prawidłowego eksportu danych (zdarzeń RCP) w postaci CCCNNNNNNRRRRMMDDgmmssxS, zawiera tylko jeden znak „S” (1 cyfra; 27-ma w ciągu) określający „status” zdarzenia (jego rodzaj i tryb jednocześnie) co jawnie nie zgadza się z oczekiwanym sposobem kodowania (wymagający dwóch znaków). Wobec tego faktu oraz stwierdzenia Zamawiającego, że dane o zdarzeniach RCP są zawarte w wierszach o stałej długości, proszę o podanie wzoru ciągu (wiersza) danych o zdarzeniu RCP dla oczekiwanego sposobu kodowania informacji o trybie i rodzaju zdarzenia RCP (dwa znaki, osobno jeden o rodzaju, drugi o trybie zdarzenia).

Odpowiedź nr 5:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 6:

W świetle odpowiedzi na pytanie nr 15, zawartej w Wyjaśnieniach nr 2 z dn. 11.03.2021r., należy wnieść, że na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający oświadcza, że lista podanych dotychczas, możliwych statusów oraz trybów jest zamknięta i jej spełnienie stanowi wypełnienie warunków stawianych przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 6:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15 z dnia 11.03.2021 r.

Pytanie nr 7:

Czy wobec dalszych stwierdzeń Zamawiającego, zawartych w odpowiedzi na to pytanie, należy wnieść, że przyszłe zmiany na listach statusów i trybów wraz z odpowiednimi modyfikacjami programie integrującym system KD i system RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT, będą przedmiotami osobnych postępowań?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wyjaśnia, że przyszłe zmiany na listach statusów i trybów wraz z odpowiednimi modyfikacjami w programie integrującym system KD i system RCP sQola/Quorum/Qrezus firmy QNT nie są przedmiotem zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany treści SIWZ nr 9

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Poz. 1

TOM III SIWZ

Lp. 1 w Tabeli 3 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa
1	<p>Konfiguracja i uruchomienie w sposób umożliwiający integrację (przekazywanie danych) z systemem RCP zainstalowanym i wdrożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.</p> <p>Informacje dodatkowe o Systemie RCP posiadanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości: Moduł RCP, spełnia następujące wymagania: wczytuje pliki tekstowe zawierające odczyty z czytników z wierszami o stałej długości, które zawierają następujące elementy (również o stałej długości):</p> <ul style="list-style-type: none"> - numer karty czytnikowej pracownika – do 10 znaków, - czterocyfrowy rok, - dwucyfrowy miesiąc, - dwucyfrowy dzień, - dwucyfrowe godziny, - dwucyfrowe minuty, - dwucyfrowe sekundy, - tryb i rodzaj zdarzenia na czytniku, gdzie tryb oznacza charakter wejścia/wyjścia (np. normalny, służbowy, wyjście prywatne, do wybrania etc.), a rodzaj zdarzenia to określenie, czy jest to wejście czy wyjście. <p>Zamawiający dopuścił zamieszczenie w jednej z wersji zapisu informacji o trybie i rodzaju zdarzenia w pliku tekstowym w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ zapis informacji o trybie i rodzaju zdarzenia: <ul style="list-style-type: none"> - jednoznakowa informacja o rodzaju – np.: 0 – wejście, 1 – wyjście, - jednoznakowa informacja o trybie – np.: 0 – normalny, 1 – służbowy, 2 - prywatny, 3 – do wybrania etc. <p>Pliki tekstowe zgodne z powyższymi wymaganiami są przygotowywane przez serwery czytników i automatycznie przesyłane do RCP.</p> <p>Przykładowy format pliku tekstowego z odczytami z czytników - zgodny z formatem pliku RCPTMPX.FIL: CCCNNNNNNNRRRRMMDDggmmssxSU gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CCC – trzycyfrowy numer czytnika; w wierszu od 1 do 3 znaku, - NNNNNNNN – ośmiocyfrowy numer karty czytnikowej; w wierszu od 4 do 11 znaku, - RRRR – czterocyfrowy rok np. 2012; w wierszu od 12 do 15 znaku, - MM –dwucyfrowy miesiąc np. 07; w wierszu od 16 do 17 znaku, - DD – dwucyfrowy dzień np. 03; w wierszu od 18 do 19 znaku, - hh – dwucyfrowe godziny np. 23; w wierszu od 20 do 21 znaku, - mm –dwucyfrowe minuty np. 03; w wierszu od 22 do 23 znaku, - ss –dwucyfrowe sekundy np. 05; w wierszu od 24 do 25 znaku, - S – jednoznakowy rodzaj przejścia; w wierszu od 27 do 27 znaku, w trakcie wdrożenia zostaną <p>ustalone przekodowania statusu na tryby wejścia i wyjścia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - U – jednoznakowy status przejścia; w wierszu od 28 do 28 znaku, w trakcie wdrożenia zostanie ustalony dokładny format pliku - x – znak w masce wiersza pomijany przy imporcie odczytów, w wierszu na 26 pozycji. <p>Zgodnie z tak opisaną strukturą, wiersz w pliku powinien wyglądać następująco:</p> <pre>0010233054920130102135500203 0010000599920130102144100202 0010000599920130102144100211 0010967875620130102150100212 0020004003820130106120542200 0010004003820130106120544202 0030001157120130106120729211 0010004003820130106120730210</pre>

Poz. 2
TOM I SIWZ

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę:

- 1) terminu składania ofert do **dnia 23.03.2021 r. godz. 12.00;**
- 2) terminu otwarcia ofert na **dzień 23.03.2021 r. godz. 14.00.**

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

Jarosław Wyżgowski
/-/
Dyrektor Biura Finansów