

Warszawa, dnia 20.09.2021 roku

FT.2601.6.2021.KM

Uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „**Postępowanie 6/2021 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce**” - numer referencyjny **FT.2601.6.2021.KM**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (*tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami*), Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów innej mocy (większej) niż wskazane w udostępnionych projektach? Jeśli tak w jakim zakresie całkowita moc instalacji może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający co do zasady dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem zachowania całkowitej mocy na danym obiekcie z tolerancją typu ewentualnych ułamków kWp wynikających z niemożności precyzyjnego dostosowania mocy zaproponowanych paneli. Zmiana paneli (typ lub moc paneli) musi uzyskać uprzednią akceptację projektanta.

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie w art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednich zapisów SWZ.