



Szydłowiec, dnia 01.12.2023 r.

PPIS/HKN.9020.2.18.4.2023.KG

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łaziska”  
ul. Wspólna 13/8  
26-505 Orońsko**

### KOMUNIKAT 35

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu zawiadamia o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łaziska, zaopatrującego miejscowość: Łaziska Osiedle, w gminie Orońsko w powiecie szydłowieckim.**

W dniu 01.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu otrzymał informację o cząstkowych wynikach badań wody wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Radomiu:

1. Mieszkanie Prywatne, ul. Wspólna 14/1, 26-505 Orońsko stwierdzono:  
- bakterie grupy coli - 1 jtk/100 ml wody,

**W związku z powyższym PPIS w Szydłowcu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łaziska, 26-505 Orońsko.**

Zgodnie z powyższą informacją o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Łaziskach przekazano Przedstawicielowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Łaziska”.

**Woda wodociągowa z kranów nadaje się do picia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty**



**Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.**

**Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń**

W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Łaziska i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany podchloryn sodu może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

**Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SZYDŁOWCU  
Katarzyna Dujka