

.....  
(miejsowość, data)

## Protokół Odbioru i testu sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego

### I. Wstępne dane

Z wykonania prac w zakresie podłączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do stacji monitorowania umieszczonej w Komendzie Powiatowej PSP w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26 za pośrednictwem firmy świadczącej usługi w zakresie monitoringu pożarowego ..... na podstawie zawartej umowy nr ..... z dnia ..... z Komendantem Powiatowym PSP w Dzierżoniowie.

W dniu ..... został przeprowadzony test podłączenia systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie:

.....  
przy ul. .... w .....

Nr identyfikacyjny obiektu ID .....

Pomiędzy zlecającym reprezentowanym przez:

.....(imię, nazwisko i stanowisko).....

a nazwa firmy monitorującej reprezentowanym przez:

.....(imię, nazwisko i stanowisko).....

### II. Przeprowadzone próby i testy

Test transmisji sygnału alarmu pożarowego (alarm II stopnia) do KP PSP Dzierżoniów		PRÓBY					
		1		2		3	
		ROP	Czujka	ROP	Czujka	ROP	Czujka
Normalny tryb pracy	Tor radiowy						
	Tor telefon.						

Sygnał uszkodzeniowy – sygnalizacja nastąpiła TAK / NIE\*

\* niepotrzebne skreślić

Wynik testu: POZYTYWNY / NEGATYWNY\*

UWAGI/ZALECENIA, INFORMACJE DODATKOWE:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1. Zlecający oświadcza, że czas opóźnienia pomiędzy alarmem pożarowym I stopnia a alarmem pożarowym II stopnia wynosi ..... minut.
2. Monitorowanie obiektu rozpocznie się zgodnie z zapisem w umowie par. .... pkt..... jednak nie później niż w dniu .....
3. Firma monitorująca przekazuje książkę przeglądów i napraw urządzenia transmisji alarmów UTA .....
4. Zgodnie z umową zlecający przekazuje szkic lokalizacji budynku oraz wymagane dokumenty do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tj. co najmniej warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu i plany o czym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 oraz Dz. U. z 2019 r., poz. 67).

### III. Dokumenty

Przedstawiono następujące dokumenty:

1. Nr identyfikacyjny urządzenia UTA (rodzaj, typ itp.) ....., certyfikat .....
2. Centrala SSP typ ....., certyfikat .....
3. Aktualny protokół z przeglądu technicznego SSP ....., uwagi .....
4. Certyfikat UTA (dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej) .....
5. Potwierdzenie informacji o spełnieniu wymagań techniczno-organizacyjnych zawartych w umowie pomiędzy firmą monitorującą a KP PSP Dzierżoniów.
6. Potwierdzenie przeszkolenia personelu obsługującego SSP z podłączonym UTA pełniącego całodobowy dyżur w obiekcie (oczywiście jeżeli taki nadzór fizyczny w obiekcie występuje) w zakresie instrukcji postępowania w obiekcie monitorowanym do KP PSP.

### IV. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych prób i testów, opisanych w protokole stwierdza się, że system monitoringu pożarowego działa prawidłowo/nieprawidłowo\* .....

Alarmy pożarowe II stopnia docierają drogą radiową i telefoniczną do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Zlecający:  
.....

Firma monitorująca:  
.....

\* niepotrzebne skreślić