

LEGENDA		uziemiające otokowe - płaskownik FeZn 30x4 układany na gł.0,8m w odległości 1,0m od budynku
		wypust uziemiający - płaskownik FeZn 30x4
		złącze probiercze w puszcze elewacyjnej h=0,8-1,2m
		połączenie spawane
OCHRONA ODGROMOWA ZGODNIE Z PN-EN 62305		
Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonieńska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 tel/fax: 65/3222244 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl		
PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT	Budowa kancelarii leśnictwa Ławica wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
RYSUNEK	INSTALACJA UZIEMIAJĄCA - RZUT FUNDAMENTÓW	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek ŻELAWSKI specj. instalacyjna upr. nr WKP/0161/POE/14	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr MURACH specj. instalacyjna upr. nr WKP/0446/POE/18	
BRANŻA	elektryczna	SKALA 1 : 50
	12.2021	NR RYS. E.2
OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S		