

LEGENDA

	przewód odprowadzający FeZnØ8 w rurce odgromowej NRO gr.ścianki 3mm, pod odciepleniem
	zwód poziomy drut FeZnØ8 na uchwytych dystansowych - uchwyty mocować co 1m
	zwód pionowy h=0,5m - drut FeZnØ8
	połączenie skręcane
	złącze probiercze w puszcze elewacyjnej h=0,8-1,2m
	iglica odgromowa h=1,5m

OCHRONA ODGROMOWA  
ZGODNIE Z PN-EN 62305



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś  
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6  
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięńska 1  
tel/fax: 65/3222244  
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl  
www.kaldo.net.pl

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

Budowa kancelarii leśnictwa Ławica  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSUJEK

INSTALACJA ODGROMOWA  
- RZUT DACHU

PROJEKTANT

mgr inż. Marek ŻELAWSKI  
specj. instalacyjna  
upr. nr WKP/0161/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Piotr MURACH  
specj. instalacyjna  
upr. nr WKP/0446/POOE/18

BRANŻA	elektryczna	SKALA	1 : 50
		NR RYS.	E.3

OCHRONA OD PORAŻEŃ  
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

