

Koszalin, 14-09-2023 r.

O/SZ.Z-11.2431.4.2023.7dw

Dotyczy: numer postępowania O/SZ.Z-11.2431.4.2023.AG

Nazwa postępowania:

Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox 22kW – 6 szt., słupków montażowych, remont i podłączenia stacji ładowania do przyłącza energetycznego z podziałem na 3 części

- *Część 1 Rejon Koszalin ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin*
- *Część 2 Rejon Szczecinek ul Pilska 30, 78-400 Szczecinek*
- *Część 3 Rejon Wałcz, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz*

Pytania:

1. W przesłanych odpowiedziach O/SZ.Z-11.2431.4.2023.4dw Pytania do postępowania pkt 5 jest zapis wyjaśniający wymagania co do ładowarki bez stałego kabla. Rozumiemy, że te ładowarki są wyposażone w gniazdo, oraz muszą posiadać możliwość łatwego i szybkiego montażu i demontażu kabla poprzez wykorzystanie gniazda stacji ładowania, (kabel jako osobny element).

W takim razie wg nas błędny jest zapis w „Formularz_cenowy_-_zał_nr_3_zamienny” w którym dla części 2 i 3 wyspecyfikowano osobne gniazdo.

Czy nie powinno być tak jak poniżej ?

Stacja ładowania pojazdów typu wallbox 22kW wyposażona w gniazdo Typ 2 32A 22kW IP54

Słupki do montażu stacji

Kabel do ładowania samochodu min. 5 m 32A 22kW (wypinany)

Montaż rozdzielnic i podłączenie do ZKP

Odp: Zapis w Formularzy cenowym jest poprawny. Wykonawca dokonuje wyceny wskazanych elementów.

Dokument podpisany elektronicznie
Z poważaniem

Dariusz Wesołowski

Z-ca Kierownika Rejonu