



K O M U N I K A T Nr 2/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 18 maja 2021 r.


w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Kamieniu Małym (gm. Witnica) zaopatrującego

miejsowości: Kamień Mały, Krześniczka, Dąbroszyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., na podstawie sprawozdań z badań próbek wody podawanej do sieci (Stacja Paliw Hil – Gaz Kamień Mały) oraz z sieci (Szkoła Podstawowa Dąbroszyn 22 i Stacja Przeladunkowa Odpadów Krześniczka), pobranej z ww. wodociągu, w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 12.05.2021r. i kontroli wewnętrznej w dniu 14.05.2021r informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym (obecność bakterii grupy coli) i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do **innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do splukiwania urządzeń sanitarnych (WC)**.



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody niedezynfekowanej do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania