



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 16.05.2024 r.

ONS-HK.903.112.2024

Komunikat nr 1
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 16.05.2024 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach.

W ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w dniu 14.05.2024 r. zostały pobrane próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach. W wodzie podawanej do sieci stwierdzono przekroczenie wskaźników mikrobiologicznych wody tj. obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu parametrów: Escherichia coli i enterokoków kałowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nałożył na administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki, obowiązek przeprowadzenia natychmiastowych, skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W związku z możliwością prowadzenia dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może tymczasowo ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wyda stosowny komunikat.

Wodociąg zaopatruje ok. 9602 mieszkańców miasta Ryki oraz miejscowości Janisze i Ogonów. Produkcja wody wynosi średnio ok. 1327 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
Grażyna Rybak