

HK.90820.17.8.2023.TN

KOMUNIKAT z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
piątek, 4 sierpnia 2023 r., godz. 11:00



KOMUNIKAT nr 12/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 4 sierpnia 2023r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Czarnocin zaopatrującego Czarnocin oraz część Lichyńni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 04 sierpnia 2023r. wydał decyzję nr 69/2023 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin ze względu na przekroczenie stężenia manganu w wodzie. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 03.07.2023r., 10.07.2023r., 31.07.2023r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość manganu w pobranych w dniach 03.07.2023r., 10.07.2023r. oraz 31.07.2023r. próbkach wody wynosiła od 57 do 67 $\mu\text{g/l}$,
- maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 50 $\mu\text{g/l}$,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom,
- ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do picia wyższa niżeli 100 $\mu\text{gMn/l}$ wpływa na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej. Przy stężeniu 200 $\mu\text{gMn/l}$ mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która złuszcza się w postaci czarnego osadu.
- **spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,**
- jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin jest stale monitorowana.

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod numerem telefonu 77 44 00 325

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich**
mgr Katarzyna Kanoza