



WSTI.420.1.2022.JW

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 23 grudnia 2022 r. znak: WSTI.420.1.2022.JW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WSTI.420.24.2018.JW z dnia 14-01-2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłoczną ścieków w ulicach 7KD, 4KD, 5KD, 6KD i 8KD (tj. pomiędzy ul. Brylantową i Wojska Polskiego) w Suwałkach, spowodowana jest aktualnie opracowywanym projektem budowlanym zamiennym, w stosunku do projektu zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. znak: AGP.6740,351.2018.EŁ w zakresie rozwiązań dotyczących istotnych zmian, jakimi są:

1. Zmiana trasy przebiegu sieci wodociągowej w obrębie skrzyżowania ulic nr 4KD/KKb i 6KD- sieć wodociągowa z rur PE o średnicach \varnothing 250 mm wraz z podłączeniem odgałęzienia z rur PE \varnothing 160 mm w kierunku ulicy 5KD. Długość zmienionej trasy wodociągu PE \varnothing 250 mm do L= 80,0 m.
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV \varnothing 315 mm wraz z odgałęzieniami PCV \varnothing 250 mm wzdłuż ulicy 4KD/KKb i podłączeniem do tłoczni ścieków PCV \varnothing 400 mm o łącznej długości do L= 800,0 m.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV \varnothing 250 mm wraz z odgałęzieniami PCV \varnothing 200 mm wzdłuż ulicy 6KD o łącznej długości do L= 440,0 m.
4. Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) PE \varnothing 250 mm wzdłuż ulicy 6KD do skrzyżowania z ulicą 8KD o łącznej długości do L= 700,0 m wraz z tłoczną ścieków i jej zasilaniem w energię elektryczną.
5. Lokalizację tłoczni ścieków przewidziano w obrębie działki nr 32839/10.
6. Zmiany istotne planowanej inwestycji zlokalizowane będą w obrębie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 32839/5, 32839/6, 32838/5, 32838/4, 32839/10, 32893/1, 32892/4 i 32892/35 obręb nr 08; jednostka ewidencyjna 206301_1, M. Suwałki.
7. Wystąpi dosyć znaczne zapotrzebowanie na surowce i materiały budowlane w postaci rur (ok. 6500 mb).
8. Przewiduje się także zapotrzebowanie na beton w postaci gotowych studni kanalizacyjnych dostarczonych na budowę (60 szt.- betonowe).

Nowe numery działek ewidencyjnych, które zostały wymienione we wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikają z zatwierdzenia podziałów wcześniejszych działek ewidencyjnych.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia w stosunku do pierwotnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WSTI.420.24.2018.JW z dnia 14-01-2019 r. Pozostała część decyzji nie ulega zmianie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dorota Krzykwa-Vaszon
Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych I
/podpisano elektronicznie/