



HK.9020.1.12.2024.NS

K O M U N I K A T

z dnia 7 października 2024 r.
o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy informuje o **braku przydatności wody do spożycia** z uwagi na występujące zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody pobranej z wodociągu w Nowym Kościele ul. Kolejowa 21 zaopatrującego w wodę mieszkańców **ul. Kolejowej 12, 12a, 13, 19-21, 22a, 23 w Nowym Kościele.**

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody **obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń kuchennych, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, kąpeli i mycia zębów.**

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. splukiwanie toalet oraz prac porządkowych (np. mycia podłóg).



Trwają prace mające na celu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dane osoby podpisującej:

Ewa Cwynar

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotorzy

*pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

