

KOMUNIKAT Nr 7.W.2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie

z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Na podstawie uzyskanych informacji od Zakładu Usług Miejskich ul. Kościuszki 24, 88- 430 Janowiec Wielkopolski, o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody (obecność enterokoków kałowych)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie
stwierdził
brak przydatności wody do spożycia z Wodociągu Laskowo.

Do sieci wodociągowej Wodociągu Laskowo Zarządzający Wodociągiem wprowadził wodę ze źródła zastępczego tj. stacji uzdatniania wody w Bielawach.

Wodociąg Laskowo zaopatruje w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Laskowo, Gącz, Ośno, gm. Janowiec Wielkopolski oraz Recz, gm. Rogowo

Po otrzymaniu wyników kolejnych badań wody, będą przekazywane aktualne komunikaty.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
T. Kosiara
Tadeusz Kosiara