



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w KRASNYMSTAWIE**

22-300 KRASNYSTAW, ul. Sikorskiego 3A

ONS-HK.903.28.5.2022

Krasnymstaw, dnia 23 maja 2022 r.

**KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Łopiennik Dolny Kolonia, gm. Łopiennik Górny**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łopiennik Dolny Kolonia, gm. Łopiennik Górny, że:

**WODA JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI**

W badaniach wody pobranej w dniu 17.05.2022 r. z wodociągu Łopiennik Dolny Kolonia stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza. Zmiany te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Wartości pozostałych badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych były zgodne z wymaganiami prawnymi.

Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Łopiennik Dolny Kolonia gm. Łopiennik Górny zaopatruje 1800 osób w miejscowościach: Łopiennik Górny, Łopiennik Dolny, Łopiennik Dolny Kolonia – nr od 1 do 121a, Łopiennik Nadrzeczny – nr od 1 do 59a, Łopiennik Podleśny, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, gm. Łopiennik Górny i Dziecinin - gm. Fajslawice.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie

mgr inż. Monika Brzyszek