



KOMUNIKAT Nr 3/2020

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie z dnia 8 września 2020r. w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Cieszyno, gm. Świdwin, pow. Świdwiński zaopatrującego 83 osoby z miejscowości Cieszyno, przy średniej dobowej produkcji 6,1 m³/d.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej w dniu 07.09.2020r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia parametru mikrobiologicznego tj. liczby bakterii grupy coli w próbce wody pobranej w dniu 07.09.2020r. z punktu czerpalnego zlokalizowanego na sieci wodociągowej.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Świdwinie
Topa
mgr inż. Jarosław Topa

