



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice  
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741  
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>

HK.90820.9.1.2024.JB

Krapkowice, dnia

12.02.2024

## Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Rozkochów za rok 2023.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce w wodociągu publicznym ROZKOCHÓW

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2023r. spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu i była przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Brożec, Brzezina, Ćwiercie, Rozkochów, Walce, Antoszka, Groble, Krzewiaki, Kromołów, Zabierzów, Stradunia, Rybarze, Grocholub, Dobieszowice, Swornica, Czerniów, ujmuje wodę:

- z dwóch studni – o nr 3 i nr 5 (studnia nr 4 nie została podłączona do stacji uzdatniania wody; jest studnia rezerwową), zlokalizowanych w miejscowości Rozkochów przy ul. Głogowskiej, która następnie tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest uzdatnianiu (procesy odżelaziania i odmanganiania po wcześniejszym napowietrzeniu wody).

Dezynfekcja wody prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę  $\approx$  5250 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi  $\approx$  600 m<sup>3</sup> wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2023 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu.

W roku 2023 nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2023 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krapkowicach  
*Dorota Barełkowska*  
mgr inż. Dorota Barełkowska

### Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

### Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce,
2. a/a HK.

Wykonawca: Joanna Bukała, tel.77 4466749

WYSŁANO

data .....  
podpis ..... 12.02.2024 .....