

**HKN.9011.96.2024**

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 211/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu 27.05.2024 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Rostki Wielkie:**

- Rostki Wielkie 30 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

- Zawisty Nadbużne ul. Nadbużna 41 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1006.2024 i HKL.9052.1007.2024 z dnia 03.06.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Rostki Wielkie

zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej

### Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Rostki Wielkie* stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Ostrowi Mazowieckiej

*Renata Malec*

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Małkinia ul. Przedszkolna 1; 07-320 Małkinia Górna

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Nurska 144; 07-320 Małkinia Górna

Do wiadomości:

1. Aa

Sporządził: Milena Domalewska, tel. 296440680 w. 48