

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.954.2023

Konin, dnia 27 września 2023 r.

Ocena okresowa jakości wody w pływalni znajdującej się przy Hotelu Atut w Licheniu Starym, ul. Toruńska 27

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody na pływalni pobranych w okresie od 06.07.2023 r. do 27.09.2023 r.:

- wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez:
 - Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań Nr:
 - o B-130-134-S/2023 z dnia 17.07.2023 r.;
 - o B-135-138-S/2023 z dnia 25.07.2023 r.;
 - o B-148-150-S/2023 z dnia 28.07.2023 r.;
 - o B-163-167-S/2023 z dnia 11.08.2023 r.;
 - o B-168-S/2023 z dnia 21.08.2023 r.;
 - o B-174-S/2023 z dnia 25.08.2023 r.;
 - o B-176-178-S/2023 z dnia 30.08.2023 r.,
 - o B-181-185-S/2023 z dnia 08.09.2023 r.,
 - o B-186-S/2023 z dnia 18.09.2023 r.,
 - o B-190-194-S/2023 z dnia 22.09.2023 r.
- wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdania Nr B-158-159/2023 z dnia 25.08.2023 r., Nr B-175/2023 z dnia 30.08.2023 r., Nr B-160/2023 i Nr B-161-162/2023 oba z dnia 04.09.2023 r. i Nr B-176/2023 z dnia 11.09.2023 r.

stwierdza,

że woda w **pływalni zlokalizowanej przy Hotelu Atut w Licheniu Starym, ul. Toruńska 27**

- odbiegała od wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie:
 - parametru: mętność w wodzie z niecki basenu **od 09.08.2023 r. do 05.09.2023 r.;**
 - parametru: mętność w wodzie wprowadzanej do niecki basenu z systemu cyrkulacji **od 06.09.2023 r. do nadal;**
 - parametru: mętność w niecce jacuzzi od **09.08.2023 r. do 05.09.2023 r.;**
 - parametru: mętność w wodzie wprowadzanej do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji **od 06.09.2023 r. do 19.09.2023 r.;**
 - parametru: utlenialność w niecce jacuzzi od **26.07.2023 r. do 05.09.2023 r.;**
 - parametru: ogólnej liczby mikroorganizmów w $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}/44\text{h}\pm 4\text{h}$ w wodzie z niecki basenu **od 23.08.2023 r. do 27.08.2023 r.;**

- parametru: ogólnej liczby mikroorganizmów w $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}/44\text{h}\pm 4\text{h}$ w wodzie z niecki jacuzzi **od 28.08.2023 r. do 19.09.2023 r.**;
 - parametru: ogólnej liczby mikroorganizmów w $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}/44\text{h}\pm 4\text{h}$ w wodzie wprowadzanej do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji od dnia **06.09.2023 r. do 19.09.2023 r.**
- spełniała wymagania w zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 i 2 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Zarządca basenu w związku z ww. przekroczeniami podejmował działania naprawcze polegające na wymianie wody w jacuzzi oraz wzmożonym chlorowaniu niecki jacuzzi i niecki basenowej.

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Hotel „ATUT” Sp. z o.o., ul. Dzielna 72/6, 01-029 Warszawa
(adres do doręczeń: Hotel „ATUT” Sp. z o.o., ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary).
2. a/a.

MJ