

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa i montaż regałów archiwalnych przesuwnych na potrzeby Oddziałowego Archiwum Zakładowego GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przy ul. Nowotoruńskiej 31.**

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2023 r. zgłoszone w sprawie postępowania na wykonanie ww. zadania Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na dostawę i montaż regałów przesuwnych prosimy o informację o regałach w pom. 6 gdzie należy dostawić 1 regał.

Prosimy o podanie typu regału który posiadacie, producenta i ewentualnie przesłanie zdjęcia regałów i torowiska .

Odpowiedź Zamawiającego dot. pytania nr 1:

Zamawiający informuję, iż w pomieszczeniu nr 6 posiada regały przesuwne Silesia Storage firmy Silesia Meble Sp. z o.o., typ: RP 4000/2x350/6p+1 (poniżej dokumentacja fotograficzna regałów i torowiska)



Pytanie nr 2:

Prosimy również o informację czy jeśli regały mają posiadać listwy metalowe między półkami w połowie światła które zapobiegają przesuwaniu się dokumentów na sąsiednie półki to potrzebna jest jeszcze listwa zapółkowa z PCV ,która jest już zbędna i w przypadku różnic w poziomach półek nie spełnia swojego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego dot. pytania nr 2:

Zamawiający dokonuje zmian zapisów OPZ dotyczących konstrukcji półek.

BYŁO:

W przypadku regałów ze stężeniami krzyżowymi półki wyposażone w dodatkową listwę metalową montowaną w połowie światła oraz z listwą zapółkową z PCV.

JEST:

W przypadku regałów ze stężeniami krzyżowymi półki wyposażone w dodatkową listwę metalową montowaną w połowie światła.

Pytanie nr 3:

Zamawiający określa wysokość regałów tj. 2040mm oraz wskazuje, że odległość między półkami ma wynosić od 260mm do 300mm - biorąc pod uwagę, że wysokość regałów przy zastosowaniu odległości 260mm wyniesie 1920mm może oznaczać, że nowe regały nie będą miały takiej wysokości, jak regały już zamontowane w siedzibie Zamawiającego. Wysokość regałów 2040mm możemy uzyskać stosując odległość między półkami równą 280mm. W związku z powyższym proszę wskazać jaką odległość między regałami zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego dot. pytania nr 3:

Zamawiający dokonuje zmian zapisów OPZ dotyczących podstawowych parametrów regałów.

BYŁO:

- odstęp (wysokość) między półkami powinna wynosić od 260 mm do 300 mm, z możliwością regulacji

JEST:

- odstęp (wysokość) między półkami powinna wynosić 280 mm, z możliwością regulacji

Pytanie nr 4:

Proszę o podanie dokładnych danych technicznych regałów zamontowanych w pomieszczeniu nr 6, aby nowy regał mógł być całkowicie dostosowany do już posiadanych. Proszę określić czy nowy regał ma być stacjonarny czy przesuwny.

Odpowiedź Zamawiającego dot. pytania nr 4:

Zamawiający informuję, iż w pomieszczeniu nr 6 posiada regały przesuwne Silesia Storage firmy Silesia Meble Sp. z o.o., typ: RP 4000/2x350/6p+1, o wymiarach: wys. 2040 mm x dł. użytkowa 4000 mm x gł. 2 x 350 mm, obciążenie maksymalne 80kg/mb półki.

W celu doprecyzowania Zamawiający informuję, iż zamówienie dotyczy „dostawy i montażu regałów archiwalnych, **przesuwnych**”.

Dokument podpisany elektronicznie

§nazwapracownika
p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds.
Ekonomiczno-Finansowych

Sprawę prowadzi:

Łukasz Marchwant, Specjalista, tel. 52 32 34 533/611; e-mail: lmarchwant@gddkia.gov.pl