



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS. 9020.1.2.08.5.2023
L.dz. 4273

Lipno, dnia 1 6. PAŹ. 2023
Egz. nr 1.

**Adresaci
-wg rozdzielnika-**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie Nr 102/2023 z dnia 12.10.2023 r. na zlecenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą (właściciela i zarządzającego) w dniu 12.10.2023 r. zostały pobrane kontrolne próbki wody ze stałych punktów poboru wody magistrali Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą zaopatrującej miejscowości: Grochowalsk, Glewo, Szpiegowo, Stróżewo, Mokre, Tulibowo, Krępa, Krojczyn, Kisielewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą i Zarzeczewo Stare, gm. Fabianki w powiecie włocławskim. Na podstawie przedłożonych w dniu 16.10.2023 r. sprawozdań z przedmiotowych badań stwierdzono:

- Woda podawana do sieci – zawór za zestawem pomp w SUW Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą Nr próbki 1993/23/z - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 58 jtk niepewność [48 - 70 jtk] – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – zawór za wodomierzem w studni wodomierzowej na sieci DN 110 Kisielewo 17, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1994/23/z - *Escherichia coli* 0 jtk - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 49 jtk niepewność [40 - 60 jtk] – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – kran w WC pacjentów NZOZ WU – MED Grochowalsk 4, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1995/23/z - *Escherichia coli* 0 jtk - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 32 jtk niepewność [25 - 41 jtk] – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – kran przed wodomierzem NZOZ WU – MED Grochowalsk 4, gm. Dobrzyń nad Wisłą, Nr próbki 1996/23/z - *Escherichia coli* 0 jtk - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 77 jtk niepewność [66 - 90 jtk] – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”.

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Na podstawie wyżej wymienionych sprawozdań z badań wody stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wody **odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi ze względu na skład mikrobiologiczny.

W związku z powyższym
decyzję Nr 102/2023 z dnia 12.10.2023 r.
uważam za wykonaną.

Załącznik:

1. Komunikat Nr 2 PPIS w Lipnie z dnia 16.10.2023 r. dotyczący zaleceń, w związku z poprawą jakości mikrobiologicznej wody w magistrali Wodociągu Publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą zaopatrującej miejscowości: Grochowalsk, Glewo, Szpiegowo, Stróżewo, Mokre, Tulibowo, Krępa, Krojczyn, Kisielewo, gm. Dobrzyń nad Wisłą i Zarzeczewo Stare, gm. Fabianki w powiecie włocławskim

Wykonano w 4 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą - elektronicznie Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą- elektronicznie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku- elektronicznie
4. Wójt Gminy Fabianki- elektronicznie
5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
7. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie – elektronicznie
8. A/a x 4 (NHS, NEP, NHŻ, NHD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Zebrowska