



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.275.2022

Słupsk, dnia...2022-12-29..

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 220.HK.2022

z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie, zaopatrującego budynki administracyjne Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Torfowy w Wieliszewie z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie w 2022 r.

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie, zaopatrującego budynki administracyjne Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu – Zakład Torfowy w Wieliszewie pobrał 2 próbki wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Słupsku z kolei pobrał 1 próbkę wody. Spośród 3 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego w okresie od 01.04.2022-24.06.2022 nie spełniała obowiązujących norm w zakresie parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli oraz w zakresie parametru fizycznochemicznego: mętność. Zarządca podjął działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego na terenie na terenie Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie, zaopatrującego budynki administracyjne Zakładu Torfowego YUCCA w Wieliszewie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku**

z up. Henryka Kisiel

**z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Potęgowo ul. Tadeusza Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, wojt@potegowo.pl

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe YUCCA Mirosław Bach ul. Polna 67, 84-239 Bolszewo, bolszewo@yucca.pl
2. strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYBIANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>