

Zn. spr.: ZG.270.4.2024

Niesulów, 14.03.2024 r.

(Wyłącznie drogą elektroniczną)

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Zamawiający Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści specyfikacji warunków zamówienia na: „Budowa studni S-2 na ujęciu wód podziemnych z utworów kredy górnej na terenie szkoły Sowin w Żytnie”

Pytanie:

Na str. nr 12 projektu jest napisane: cyt. " W ramach opróbowania zostaną pobrane próbki geologiczne NU - próbki o naruszonej strukturze i wilgotności do badań makroskopowych....."

Natomiast poniżej na tej samej stronie nr 12 jest napisane cyt. "opis powinien zawierać nr i nazwę otworu, rok wykonania, nr kolejnej skrzynki, gęstość pobrania próbki (rdzenia) oddo."

Pytanie zatem brzmi, czy próbki NU - o naruszonej strukturze i wilgotności, czy pobór rdzenia o nienaruszonej strukturze? Prosimy o jednoznaczne nie budzące wątpliwości wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt robót geologicznych **nie zakłada rdzeniowania otworu.**

Cytowany w zapytaniu opis skrzynki wiertniczej "opis powinien zawierać nr i nazwę otworu, rok wykonania, nr kolejnej skrzynki, głębokość pobrania próbki (rdzenia) od do." dotyczy sytuacji ogólnej gdyby pobierane były próby NU i/lub rdzenie.

Z poważaniem,
DARIUSZ PERLIŃSKI
Nadleśniczy
[Podpisano elektronicznie]