



Szydłowiec, 24.02.2023 r.

Komunikat nr 1/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu z dnia 24.02.2023r. w sprawie **braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Huta**, gm. Chlewiska pow. szydłowiecki zaopatrującego 1175 mieszkańców wsi Huta, Aleksandrów, Budki I, Budki II, Budki III, Leszczyny, Borki, Antoniów, Majdanki (Decyzja nr 12/23, HKN.1410.2.2023.KG).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po uzyskaniu informacji z Laboratorium PSSE w Radomiu z dnia 24.02.2023 r. z cząstkowych wyników badań próbek wody z wodociągu publicznego w Hucie, z punktu poboru wody: Mieszkanie prywatne, Majdanki 46A, 26-510 Chlewiska stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

- obecność *Escherichia coli* w ilości 1 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Powyższa informacja została przekazana niezwłocznie w dniu 24.02.2023r. właścicielowi wodociągu tj. Gmina Chlewiska ul. Czachowskiego 49.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU
Katarzyna Dujka