



HK.903.100.2024

Przysucha, dnia 01.08.2024 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Gielniów**  
**Plac Wolności 75**  
**26-434 Gielniów**  
**dot. wodociągu publicznego**  
**Rozwady**  
*e-mail: gmina@gielniow.radom.pl*

### KOMUNIKAT NR 19/2024

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze** na podstawie informacji otrzymanej w dniu 01.08.2024 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbka wody pobrana w dniu 29.07.2024 r. z wodociągu publicznego Rozwady - punkt poboru: **Urząd Miasta i Gminy Gielniów, Plac Wolności 75** wykazała **przekroczenie** bakterii grupy coli w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Rozwady, gm. Gielniów - punkt poboru: **Urząd Miasta i Gminy Gielniów, Pl. Wolności 75; 26-434 Gielniów** – **wynik: bakterie grupy coli – 3 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk)**, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanej próbce nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków.

**Woda w wodociągu publicznym Rozwady warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

**mgr inż. Jolanta Wilk**

Otrzymuje:

1. Adresat (*e-mail: gmina@gielniow.radom.pl*).
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha (*e-mail: przysucha@piwprzysucha.pl*).
2. PSSE w Przysusze – Sekcja HŻŻ.
3. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)