



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 19.06.2024 r.

SHK.9022.1.278.2024.PS

**Wójt Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 177/HK/24**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Liniewo**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe**:

- sprawozdanie z badań nr 305874/24/GDY z dnia 28.05.2024 r. próba wody pobrana dnia 22.05.2024 r., kuchnia, Szkoła, ul. Szkolna 2, Liniewo

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Liniewo** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Liniewo (ePUAP)

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie (ePUAP)
2. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KOŚCIERZYNIE
Grażyna Greinke**

z up. Katarzyna Duska