



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.170.2021

Słupsk, dnia ..... 15 WRZ. 2021

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 9.HK.2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi  
dla miasta Słupska za 2020 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
  - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, eksploatowały na terenie Słupska 1 urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrujące mieszkańców 4 miejscowości: Słupsk, Kobylnica, Łosino, Zajączkowo;
  - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk eksploatował indywidualne ujęcie wody zaopatrujące budynki szpitala przy ul. Hubalczyków w Słupsku;
  - KDC Pomorzanka Sp. z o.o., ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo eksploatowała 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące zakład produkujący wyroby cukiernicze Pomorzanka przy ul. Koszalińskiej 15 w Słupsku;
  - Jantar Sp. z o.o., ul. Z. Augusta 71, 76-200 Słupsk eksploatował 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące Zakład Przetwórstwa Ziemiaków STOLON, ul. Poniatowskiego 27 w Słupsku;
  - Euro-Industry Sp. z o.o., ul. Batorego 4, 70-207 Szczecin eksploatowało 1 indywidualne ujęcie wody zapatrujące pomieszczenia biurowe i socjalne firmy Euro-Industry przy ul. Grotgera 15 w Słupsku;
  - „PAULA FISH” Sławomir Gojdz Sp.J., ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk eksploatowało 1 indywidualne ujęcie zaopatrujące zakład PAULA FISH, ul. Braci Staniuków 18 w Słupsku

2.a) Wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia Słupsk - 14627 m<sup>3</sup>/d

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody Szpital Słupsk - 270 m<sup>3</sup>/d

KDC Pomorzanka Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody KDC Pomorzanka - 120 m<sup>3</sup>/d

Jantar Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody STOLON - 640 m<sup>3</sup>/d

Euro-Industry Sp. z o.o.

- indywidualne ujęcie wody Euro-Industry - 30 m<sup>3</sup>/d

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>

PAULA FISH Sławomir Gojdz S.J.

• indywidualne ujęcie wody	Paula Fish	- 240 m <sup>3</sup> /d
Spośród 6 nadzorowanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i indywidualnych ujęć wody 5 posiada systemy uzdatniające wodę w zakresie:		
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Słupsk	usuwanie: Fe/Mn
• indywidualne ujęcie wody	Szpital w Słupsku	usuwanie: Fe/Mn
• indywidualne ujęcie wody	STOLON	usuwanie: Fe/Mn
• indywidualne ujęcie wody	Euro-Industry	usuwanie: Fe/Mn
• indywidualne ujęcie wody	Paula Fish	usuwanie: Fe/Mn

2.b) Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatruje ok. 84 tys. mieszkańców Słupska

2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcja.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak również z pozostałych indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu (pkt 2.a) spełniała w 2020 roku wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.

2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w urządzeniach wodociągowych:

- Paula Fish mętność
- KDC Pomorzanka mętność

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w urządzeniach wodociągowych:

- Szpital w Słupsku bakterie grupy coli, *Escherichia coli*

W związku z przekroczeniami parametrów fizykochemicznych nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów. Zarządca urządzenia wodociągowego zaopatrującego Szpital w Słupsku w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych przełączył się w dniu 17.07.2020 r. na awaryjne źródło zasilania w wodę tj. wodociąg publiczny w Słupsku.

2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.

W 2020 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.

2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

W związku z przekroczeniami wymienionymi w 2.d) w 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:

- KDC Pomorzanka Sp. z o.o. zarządcy indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego zakład produkujący wyroby cukiernicze.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka Sp. z o.o. zarządcy indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego budynki szpitala w Słupsku.

Zarządcy urządzeń wodociągowych w związku z przekroczeniami wymienionymi w pkt. 2.d) podejmowali działania naprawcze, których skuteczność potwierdzali wynikami badań jakości wody. W związku wystąpieniem przekroczeń bakterii grupy coli i *E. coli* w próbkach wody w indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego budynki szpitala w Słupsku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał w dniu 21.07.2020 r. decyzję Nr 55.HK.2020 stwierdzającą brak przydatności do spożycia.

2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku otrzymywał od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku informacje o działaniach naprawczych prowadzonych w celu wyeliminowania przekroczeń mikrobiologicznych i ponownego zaopatrzenia szpitala w Słupsku w ujęcia własnego (obecnie planowanego na 2022 r.).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
Włodzimierz Stawny

**Otrzymują:**

1. Prezydent Miasta Słupska: [urząd@um.słupsk.pl](mailto:urząd@um.słupsk.pl)
2. Wójt Gminy Kobylnica: [kobylnica@kobylnica.pl](mailto:kobylnica@kobylnica.pl)
3. Strona internetowa PSSE w Słupsku
4. *aa.*

