

HKN.9027.01.37.2021.GC

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa

**Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie**

ul. Nowa 40, 06-500 Mława

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim działając na podstawie:

- art. 27 ust. 1 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz.2028),
- § 3 ust.1 pkt 1 i ust.3 pkt 1 oraz § 7 § 21 ust 1, pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz 2294.),
- art.104 i 108 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej KPA
- uzyskanych wyników badań próbki wody z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Szlasy Złotki Stacja Uzdatniania Wody – według sprawozdania nr: HKL.9052.1583.2021 z 13.08.2021 r. (częstkowe) wykonanego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A”

stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu o produkcji 100-1000 Szlasy

Złotki gm. Karniewo i nakazuje:

1. podjęcie skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tak aby woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego tj. spełniała wymagania określone załączniku Nr 1 A oraz załączniku 1C Tabela 1 i określenie terminu ich realizacji do dnia **17.08.2021 r. w postaci „harmonogramu działań naprawczych”**
2. poinformowanie wszystkich odbiorców wody o zakazie korzystania z wody surowej do celów spożywczych,
3. zapewnienia wszystkim użytkownikom w.w. urządzenia wodociągowej wody zdatnej do spożycia,
4. woda może być używana wyłącznie do celów sanitarnych (splukiwanie toalet).

Decyzji na podstawie art. 108 § 1 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.1583.2021 z 13.08.2021 r. (częstkowe) wykonanego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 i załączniku 1C Tabela 1 nr rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz 2294.). W wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów:

liczba enterokoków: wynik badania 1 jtk/100ml ; liczba bakterii grupy coli: wynik badania 3 jtk/100ml; próbka wody pobrana 11.08.2021 r.

Najwyższa dopuszczalna wartość 0.

Obecność w wodzie enterokoków stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji na mocy art. 108 § 1 KPA nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze nakazano jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania w formie pisemnej. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. W razie nie usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Agnieszka Szejnk

Otrzymuje:

1. Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; Zakład Usług wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-425 Mława,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Karniewo ul. Pułtуска 3, 06-425 Karniewo.