



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BYTOWIE**

HK.9022.1.114.2022.AP

Bytów, dnia 21.03.2022 r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ ZA 2021 ROK
GMINY BORZYTUCHOM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Borzytuchom wykonanych w przeciągu 2021 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Właścicielem wodociągów w gminie Borzytuchom jest **Gmina Borzytuchom ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom**

W gminie Borzytuchom występują 3 wodociągi sieciowe, a mianowicie:

- **wodociąg Borzytuchom**, zaopatrujący w wodę miejscowość Borzytuchom, Jutrzenka, Struszewo, Chodkowo;
- **wodociąg Osieki**, zaopatrujący w wodę miejscowość Osieki, Krosnowo, Niedarzyno;
- **wodociąg Dąbrówka**, zaopatrujący w wodę miejscowość Dąbrówka;

Zaopatrują one łącznie 3032 mieszkańców.

Średnia dobowa produkcja wody wynosi łącznie 259 m³.

Na przestrzeni 2021 roku pobrano łącznie 18 próby wody czego 1 próbka wody nie odpowiadała wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru: bakterie grupy coli, liczba Escherichia coli.

- **wodociąg sieciowy Borzytuchom;**

parametr	wynik	Wartość dopuszczalna	Wpływ na zdrowie	Działania naprawcze
Liczba bakterie grupy coli	19 jtk/100 ml	0 jtk/100lm	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Borzytuchom podjęła działania naprawcze polegające na regulacji pracy urządzeń uzdatniających oraz płukaniu sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.
Liczba Escherichia coli	3 jtk/100 ml	0 jtk/100lm	Wartość i czas trwania przekroczenia nie miały wpływu na zdrowie konsumentów	Po wystąpieniu przekroczenia Gmina Borzytuchom podjęła działania naprawcze polegające na regulacji pracy urządzeń uzdatniających oraz płukaniu sieci wodociągowej, ponowne badania prób wody nie wykazały przekroczeń badanych parametrów.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 27
tel./ fax. 59 822 36 85, e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl

W 2021 r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągów na terenie gminy Borzytuchom. Jakość wody nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągów sieciowych na terenie gminy Borzytuchom.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytowie

Anna Kieff

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Borzytuchom, Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom.

Do wiadomości:

1. Strona internetowa.
2. a/a.