



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ-5211-1-1-4/23  
L.dz. 4858

Włocławek, 21.09.2023 r.  
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Wojska Polskiego 29  
87-840 Lubień Kujawski

**OCENA OKRESOWA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Gliznowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Gliznowo, w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	LF-632-W/42/23 LM/W-632-W/42/23	21.02.2023	SUW - Gliznowo - kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	W/0/06/2023/401/FM/1	07.07.2023	Budynek mieszkalny - Gliznowo 17 - kran przy hydrancie po przeciwnej stronie posesji
3.	W/0/06/2023/401/FM/2	07.07.2023	SUW - Gliznowo - kran na rurociągu wody uzdatnionej

**STWIERDZA**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gliznowo zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

## UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniu 07.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki wody z wodociągu Gliznowo.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania w Gliznowie oraz z kranu przy hydrancie po przeciwnej stronie posesji w Gliznowie 17.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych, liczbę *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną, mętność, barwę, mangan, żelazo, twardość ogólna, smak, zapach, antymon, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny, indeks nadmanganianowy, siarczany, sód, magnez, chrom, ołów, kadm, miedź, glin, nikiel, arsen, selen, bor, fluorki, chloroform, bromiany, cyjanki ogóne, rtęć, bezno(a)piren,  $\Sigma$  WWA, akryloamid, epichlorohydrynę, benzen, chlorek winylu, tribromometan, dibromochlorometan,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, bromodichlorometan,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Gliznowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gliznowo zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

### Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego  
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski – za pośrednictwem platformy ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 2
4. aa – egz. nr 3

K.Sz