



KOMUNIKAT nr 10/2024


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
z dnia 24.07.2024 r.
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Popów ze studni nr 1 przy ulicy Strażackiej
zaopatrującego miejscowości Florianów, Zbory, Popów do mostu
na ul. Wieluńskiej 2 oraz od ronda w kierunku Działoszyna
do ul. Wieluńskiej 101**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem badania próbki wody przeznaczonej do spożycia otrzymanym w dniu 24.07.2024r. z wodociągu publicznego w Więckach informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane pojedynczymi bakteriami grupy coli.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu,
- przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt,
- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Administrator wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do **obowiązujących** wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku

Edyta Porębińska
mgr inż. Edyta Porębińska
Kierownik

Oddziału Nadzoru Sanitarnego