



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie
z dnia 14.06.2023r.**


**skierowany do konsumentów wody z wodociągu zakładowego FRUBEX Sp. z o.o.
ul. 700-lecia 4, 98-330 Pajęczno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w próbce wody pobranej do badania w dniu 12.06.2023r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zakładowego FRUBEX Sp. z o.o. ul. 700-lecia 4, 98-330 Pajęczno stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 35 jtk/100 ml.

Woda nieprzydatna do spożycia

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

2 min.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!

Zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie
Bożena Derek
Bożena Derek