



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia

14 marca 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego wiejskiego Gostchorze (Gm. Krosno Odrzańskie)





zaopatrującego w wodę miejscowości Gostchorze, Radnica, Morsko, Kamień oraz

ul. Wesoła i Szosa Poznańska w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 14 marca 2024 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 12 marca 2024 r. z wodociągu publicznego w Gostchorzu stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na obecność bakterii z grupy coli. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Woda z wodociągu publicznego w Gostchorzu przeznaczona do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). W przypadku zastosowania dezynfekcji może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

Uwaga: Wodę należy gotować przez min. 2 min., a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.



Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Signature]
mgr Krysztyna Piatkiewicz