



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 08.07.2024r.

HŚ.9022.1.311.2024.AJ.3

KOMUNIKAT NR 11/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
o stwierdzeniu braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Wielistowo (gm. Łęczycze)**

W związku z otrzymaniem w dniu 08.07.2024r. wyników badania wody pobranej w dniu 03.07.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wielistowo (gm. Łęczycze) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz obecność enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że woda z wodociągu publicznego Wielistowo:

- **nie nadaje się do spożycia oraz do wykorzystania do celów gospodarczych,**
- **nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów.**

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach zapewnia zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za dowodem doręczenia):

1. Wójt Gminy Łęczycze
ul. Długa 53, 84-218 Łęczycze
2. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach
ul. Kościelna 17a, 84-218 Łęczycze

II. Do wiadomości :

1.a/a