



DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 8 oraz art. 25 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1199), zwanej dalej „*u.i.s.p.*”, oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „*Kpa*”, po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanej przez Pana Rafała Karczmarczuka, CJI-PP-PI-WD.7113.81.2024.1 z dnia 29 października 2024 r.,

ustalam

lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Blonia - Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 191 (bez słupa) do nacięcia linii Gdańsk Blonia - Grudziądz Węgrowo”, na działkach ewidencyjnych:

w powiecie gdańskim:

w gminie Cedry Wielkie:

- **Obręb Długie Pole:** 136, 137, 138, 139, 174, 140/5, 140/6, 175/1;
- **Obręb Giemlice:** 183, 191, 198, 209, 211, 213, 217, 226, 228, 229, 230, 234, 235, 192/2, 192/3, 216/2;

w gminie Kolbudy:

- **Obręb Buszkowy Górne:** 70, 115, 134, 182, 297, 315, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 370, 372, 24/1, 25/2, 103/2, 107/3, 114/3, 129/2, 135/2, 135/4, 179/2, 179/3, 183/2, 183/8, 187/14, 188/3, 188/4, 188/5, 190/2, 190/3, 190/4, 191/2, 191/3, 192/2, 301/2, 301/3, 311/1, 311/2, 313/2, 313/3, 320/10, 320/7, 320/8, 320/9, 322/1, 322/2, 322/3, 329/6, 333/1, 335/1, 335/2;

w gminie Pruszcz Gdański:

- **Obręb Jagatowo:** 74, 75, 123/1, 137/13, 137/15, 137/3, 72/3, 72/4, 76/1, 76/2, 77/5, 77/7, 77/8;
- **Obręb Żuławka:** 27, 212, 214, 218, 211/1, 213/1;

w gminie Przywidz:

- **Obręb Jodłowno:** 31, 32, 59, 122, 123/1, 123/2, 133/2, 134/1, 134/2, 144/1, 144/2, 144/3, 172/1, 172/2;
- **Obręb Marszewska Góra:** 76, 124, 624, 631, 632, 644, 119/1, 119/2, 119/3, 244/1, 75/1, 75/2, 78/1, 84/1, 84/2;

w gminie Pszczółki:

- **Obręb Kolnik:** 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 279, 267/2, 277/1, 277/2;
- **Obręb Rębielec:** 38, 39, 44, 46, 48, 50, 52, 264, 268, 269, 21/1, 5/2, 20/2, 19/3, 20/3, 102/1, 102/2, 104/1, 153/6, 153/9, 165/2, 20/23, 39/1, 42/3, 54/3, 54/4, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57/5, 58/6, 90/4;

w gminie Suchy Dąb:

- **Obręb Koźliny:** 1, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 53, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 11/1, 14/1, 11/2, 11/3, 14/5, 8/8, 15/8, 15/9, 15/10, 15/13, 15/14, 15/15;
- **Obręb Krzywe Koło:** 216, 217, 260, 261, 264;
- **Obręb Stęblewo:** 1, 3, 11, 16, 71, 72, 73, 6/34, 12/14, 12/16, 12/17, 12/19, 15/2, 15/3, 17/3, 17/4, 6/7;

w gminie Trąbki Wielkie:

- **Obręb Kleszczewo:** 159, 154/10, 154/8, 156/13, 156/17, 156/19, 157/6, 158/4;
- **Obręb Kłepiny:** 22, 24, 25, 67, 92, 94, 96, 13/2, 20/2, 23/2, 11/3, 16/3, 16/4, 11/11, 89/2, 91/27, 93/2, 95/1, 97/4;
- **Obręb Kłodawa:** 1, 4/1, 5/1, 6/1, 2/2, 6/2, 3/3;
- **Obręb Mierzszyn:** 11, 13;
- **Obręb Trąbki Małe:** 29, 31, 35, 37, 40, 41, 60, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 126, 127, 128, 129, 133, 137, 139, 25/1, 28/3, 108/2, 108/4, 108/6, 117/2, 117/3, 117/5, 117/6, 117/7, 144/2, 144/3, 151/2, 32/19, 36/4, 38/2, 38/3, 39/2, 39/5, 39/6;
- **Obręb Warcz:** 130, 132, 372, 129/17, 129/18, 131/1, 131/2, 133/7, 133/8, 203/2, 219/2, 220/2, 221/1, 221/2;
- **Obręb Zła Wieś:** 95, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 94/3;

w powiecie kartuskim:

w gminie Somonino:

- **Obręb Borecz:** 89, 179, 308, 3145, 3150, 3185, 3186, 3196, 108/4, 149/4, 157/3, 3097/1, 3098/1, 3107/1, 3108/2, 3108/3, 3109/1, 3149/1, 3156/1, 3156/2, 3157/1, 3157/2;

w gminie Żukowo:

- **Obręb Gliniec:** 3075, 3106, 234/2, 280/1, 3074/8, 3097/2, 68/19, 76/21, 76/4, 84/16, 84/17, 84/23, 84/5, 85/1, 85/2;
- **Obręb Skrzyszewo:** 3182, 3183, 3184, 3192, 3194, 3195;

w powiecie tczewskim:

w gminie Tczew:

- **Obręb Malenin:** 125, 126, 127, 129, 135, 138, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 128/1, 134/1, 141/5, 142/1, 142/2, 146/1, 146/2;
- **Obręb Miłobądz:** 8, 12, 13, 35, 36, 299, 468, 1/36, 1/39, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/72, 1/85, 1/86, 1/88, 27/2, 1/25, 28/38, 28/39, 28/40, 327/2, 44/64, 44/66, 46/4.

w następujący sposób:

I. Określenie terenu objętego strategiczną inwestycją w zakresie sieci przesyłowej.

Obszar objęty planowaną inwestycją przedstawiono na kopii mapy w skali 1:1000 (arkusze od 1 do 39), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i oznaczono odpowiednio:

- linią przerywaną koloru fioletowego – granice terenu objętego wnioskiem/decyzją,
- kolorem żółtym – obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.*,
- kolorem szarym – obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1

i ust. 5 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas określony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 22 ust.2 *u.i.s.p.*

- kolorem czerwonym – obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.* – obszar wycinki trwałej na działkach ewidencyjnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- kolorem niebieskim – obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony) – obszar bez wycinki na działkach ewidencyjnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- kolorem zielonym – obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 5 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas określony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.* – obszar wycinki tymczasowej lub dodatkowej na działkach ewidencyjnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- kolorem granatowym – obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony), w tym obszar objęty czasowym zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.* – obszar wycinki tymczasowej na działkach ewidencyjnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

II. Charakterystyka inwestycji. Warunki techniczne realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem Inwestycji objętej niniejszym Wnioskiem jest budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 191 (bez słupa) do nacięcia linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo.

Na terenie objętym wnioskiem planowana jest budowa odcinka dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV łączącej nowobudowaną stację elektroenergetyczną 400 kV Choczewo z istniejącą jednotorową linią Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo tj. odcinka od słupa nr 191 (bez słupa) do nacięcia linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo.

Linia stanowi część planowanego systemu elektroenergetycznego niezbędnego do wyprowadzenia mocy z Morskich Farm Wiatrowych, zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim i wprowadzenia jej do Krajowego Systemu Energetycznego. Aby przedmiotowe zadanie możliwe było do zrealizowania, konieczne jest odpowiednie przygotowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez budowę, rozbudowę i modernizację stacji, rozdzielni, linii i innych urządzeń w zakresie wysokich i najwyższych napięć w północnej i północno-zachodniej Polsce.

Inwestycja objęta niniejszym wnioskiem stanowi odcinek linii o długości wynoszącej ok. 53,5 km. Teren, w którym przebiega projektowana Linia w większości określony jest jako tereny rolne, pastwiska, łąki trwałe, obszary leśne.

Zmiany w sposobie uzbrojenia tych terenów będą polegały na wprowadzeniu na nie: nadziemnych przewodów, naziemnych (słupów) i podziemnych (fundamentów słupów) elementów energetycznej sieci przesyłowej.

Budowie Linii będzie towarzyszyło wykonywanie robót budowlanych związanych ze skrzyżowaniami Linii z istniejącymi napowietrznymi dwutorowymi liniami napowietrznymi

400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo oraz Pelplin - Gdańsk Przyjaźń, uwarunkowane zachowaniem bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W miejscach skrzyżowań linii 400 kV, odcinki projektowanej Linii zostaną wybudowane jako dwa odcinki jednotorowe, natomiast odcinki istniejących dwutorowych linii 400 kV zostaną przebudowane na odcinki jednotorowe (budowa odcinków linii jednotorowych i robzbiórka odcinków linii dwutorowych). Skrzyżowania linii 400 kV zlokalizowane będą w powiecie kartuskim w gminach: Somonino i Żukowo oraz w powiecie gdańskim w gminach Przywidz i Kolbudy.

Dodatkowo, w miejscach gdzie projektowana Linia koliduje z innymi istniejącymi liniami elektroenergetycznymi niskiego i średniego napięcia, planuje się (w uzgodnieniu z właścicielami tej infrastruktury) ich przebudowę poprzez budowę nadziemnych i podziemnych urządzeń (nadziemne - przewody i słupy, podziemne - kable oraz fundamenty słupów).

Linia elektroenergetyczna wraz z konstrukcjami wsporczymi powinna zostać zaprojektowana zostanie tak, by spełnić wymagania stawiane elementom linii zgodnie z normą europejską PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacje wspólne” wraz z załącznikiem krajowym (NNA) dla strefy klimatycznej S2, W2 i W1.

W ramach niniejszej inwestycji planowane jest wykonanie następujących robót i prac:

- wykonanie prac przygotowawczych do budowy Linii,
- wycinka drzew i krzewów w niezbędnym zakresie,
- wykonanie wykopów pod fundamenty,
- wykonanie fundamentów pod słupy,
- wykonanie uziemień słupów,
- montaż słupów (skręcenie konstrukcji i ustawienie na fundamentach),
- montaż łańcuchów izolatorów na słupach,
- montaż przewodów fazowych, w tym wykonanie naciągów, montaż odstępników,
- montaż przewodów odgromowych, w tym wykonanie naciągów, montaż osprzętu,
- zabezpieczenie antykorozyjne słupów, malowanie słupów
- wykonanie oznakowania Linii (montaż tablic na słupach),
- wykonanie oznakowania przeszkodowego (słupy, przewody odgromowe),
- wprowadzenie traktu światłowodowego do stacji elektroenergetycznej, w tym ułożenie kanalizacji kablowych i światłowodów,
- prace dostosowawcze w stacjach elektroenergetycznych, w tym doposażenie pól, dostosowanie obwodów wtórnych i teletechnicznych,
- prace towarzyszące związane z przebudową krzyżowanej infrastruktury technicznej (linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne),
- prace towarzyszące związane z przebudową istniejących linii 400 kV,
- prace towarzyszące związane z zabezpieczeniem istniejących gazociągów,
- prace towarzyszące na istniejącej linii 400 kV w celu wykonania połączenia z Linia.

Projektowana Linia 400 kV połączy w sposób napowietrzny nowobudowaną stacją elektroenergetyczną SE Choczewo z istniejącą jednotorową linią 400 kV Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo w rejonie słupa nr 256.

Głównymi elementami składowymi budowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV będą:

- konstrukcje wsporcze (słupy) posadowione na fundamentach,
- przewody fazowe wraz z osprzętem,
- przewody odgromowe typu OPGW (przewody stalowo-aluminiowe skojarzone z włóknami światłowodowymi) wraz z osprzętem i tradycyjne przewody AFL (przewody stalowo-aluminiowe jako uzupełnienie ochrony odgromowej w przęsłach ostatni słup-bramka liniowa stacji) wraz z osprzętem,
- uziemienia konstrukcji wsporczych (słupów).

Słupy:

Linia zostanie zaprojektowana z wykorzystaniem słupów dwutorowych serii SC34 jak i jednotorowych serii YC34 dostosowanych do strefy klimatycznej S2 i W2 oraz słupów dwutorowych serii SB34 dostosowanych do strefy klimatycznej S2 i W1. Są to słupy wykonane ze stalowych kratownic przestrzennych złożonych z prętów kątownikowych łączonych ze sobą na budowie za pomocą śrub i blach węzłowych. Słupy są dostosowane do montażu wysokościowego: członami, ścianami lub pojedynczymi elementami. Konstrukcje słupów będą montowane na miejscu ich docelowej lokalizacji.

Planowane jest wykorzystanie słupów elektroenergetycznych serii SC34 oraz SB34 dostosowanych do zawieszenia dwóch torów przewodów fazowych w układzie pionowym/zbliżonym do pionowego oraz trójkątnym. Na projektowanej linii planuje się również wykorzystanie słupów serii YC34 dostosowanych do zwieszenia jednego toru przewodów fazowych w układzie trójkątnym oraz płaskim. Planowane do wykorzystania serie słupów dostosowane są do zawieszenia dwóch przewodów odgromowych.

Na linii planuje się zastosowanie słupów mocnych i przelotowych o wysokości nie mniejszej niż 50 m (dla słupów jednotorowych 30 m) i nie przekraczającej 150 m.

Fundamenty:

Fundamenty słupów będą zaprojektowane na indywidualne warunki gruntowe występujące na poszczególnych stanowiskach słupów.

Konstrukcje wsporcze linii 400 kV planuje się posadzić na fundamentach prefabrykowanych, monolitycznych lub palowych, dobranych indywidualnie dla poszczególnych stanowisk słupów.

Przewody:

Na linii zostaną zawieszony dwa rodzaje przewodów:

- przewody fazowe – planuje się wykorzystanie przewodów stalowo-aluminiowych w postaci wiązki trójprzewodowej. Linię tworzyły będzie sześć wiązek trójprzewodowych zamontowanych w ułożeniu zbliżonym do pionowego lub w układzie trójkątnym i płaskim, w podziale na dwa tory prądowe (2x3 fazy). Przewody w wiązce będą rozmieszczone na planie trójkąta równobocznego o boku około 40 cm, z jednym z wierzchołków skierowanym w dół. W celu wykonania połączenia z istniejącą linią 400 kV planuje się wykorzystanie przewodów stalowo-aluminiowych w postaci wiązki dwuprzewodowej (1x3 fazy). Zadaniem przewodów fazowych jest przesył energii elektrycznej w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
- przewody odgromowe – planuje się wykorzystać dwa rodzaje przewodów odgromowych:
 - przewód odgromowy typu OPGW (z włóknami światłowodowymi),
 - przewód odgromowy typu AFL (ACSR).

Zadaniem przewodów odgromowych jest ochrona linii przed wyładowaniami atmosferycznymi, dodatkowo włókna światłowodowe umożliwiają koordynację układów zabezpieczeń oraz komunikację w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Izolacja:

Przewody fazowe będą zawieszony na słupach za pośrednictwem łańcuchów izolatorowych zbudowanych z izolatorów szklanych, kołpakowych lub porcelanowych długopiennych. Izolatory mają za zadanie skuteczne odseparowanie od siebie dwóch punktów o różnych potencjałach elektrycznych, tak aby na siebie wzajemnie nie oddziaływały.

Uziemienia:

Typowymi rozwiązaniami uziemień słupów linii 400 kV są uziemienia składające się z otoków poziomych układanych wokół słupa oraz prętów pionowych wbijanych w grunt. Układy uziemiające słupów linii napowietrznych mają za zadanie ochronę linii i ludzi, znajdujących się w jej sąsiedztwie, przed skutkami zwarć i wyładowań atmosferycznych

Przejście przez obszary zalesione:

Na odcinkach prowadzonych przez obszary zalesione, linia wykonana będzie w technologii śródleśnej lub nadleśnej. Na terenach, gdzie zastosowana będzie technologia nadleśna, zostanie

wykonana wycinka trwała pod słupy i drogi dojazdowe oraz wycinka tymczasowa pod prace montażowe słupów i na potrzeby wykonania naciągów przewodów. W przypadku terenów leśnych, gdzie linia wykonana będzie w technologii śródleśnej, zostanie wykonana wycinka trwała w pasie wycinki podstawowej oraz wycinka tymczasowa pod prace montażowe słupów i na potrzeby wykonania naciągów przewodów, a także wycinka dodatkowa.

Obszary wycinki podstawowej i wycinki dodatkowej są określone zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 50341-1:2013-03 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV – Część 1: Wymagania ogólne – specyfikacje wspólne” wraz z załącznikiem krajowym (NNA).

Prace towarzyszące na stacjach elektroenergetycznych:

Planuje się prace dostosowawcze na końcowych stacjach elektroenergetycznych, w tym m.in. wprowadzenie traktów światłowodowych, doposażenie pól, dostosowanie obwodów wtórnych i teletechnicznych.

Prace związane z połączeniem z istniejącą linią:

Połączenie projektowanej Linii z istniejącą linią 400 kV Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo, zostanie zrealizowane poprzez projektowane słupy (rozgałęźnego i jednotorowego), zlokalizowane w osi istniejącej linii 400 kV. Projektowane przewody fazowe i odgromowe zostaną połączone z istniejącymi przewodami na projektowanym i istniejącym słupie jednotorowym. W ramach prac przewiduje się rozbiórkę oraz budowę słupów, fundamentów, przewodów fazowych, odgromowych i prace dostosowawcze na istniejącej linii 400 kV, w celu wykonania połączenia.

Prace związane z przebudową krzyżowanych istniejących linii 400 kV:

Na odcinkach skrzyżowań linii 400 kV, projektowana Linia zostanie wybudowana na słupach jednotorowych, jako dwa odcinki jednotorowe, natomiast odcinki istniejących dwutorowych linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń i Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zostaną przebudowane na dwa odcinki jednotorowe. W ramach prac przewiduje się rozbiórkę oraz budowę słupów, fundamentów, przewodów fazowych, odgromowych i prace dostosowawcze na istniejących liniach 400 kV.

Prace towarzyszące związane z przebudową lub zabezpieczeniem obiektów krzyżowanych i kolizji:

W ramach przedmiotowej inwestycji, elektroenergetyczne linie napowietrzne (nn, SN), krzyżujące projektowaną linię 400 kV, mogą zostać przewidziane do przebudowy na odcinku skrzyżowania. Przebudowy polegać będą na ułożeniu poniżej poziomu gruntu linii kablowych, które zostaną połączone z istniejącymi odcinkami linii napowietrznych poprzez słupy istniejące, słupy projektowane lub złącza kablowe.

W ramach przedmiotowej inwestycji mogą zostać wykonane zabezpieczenia istniejących gazociągów, związane ze skrzyżowaniami (lub zbliżeniami) linii 400 kV z gazociągami, polegające na wykonaniu montażu dodatkowych urządzeń zabezpieczających na istniejącym obiekcie, montażu dodatkowych urządzeń w jego pobliżu wzdłuż obiektu, wymianie fragmentów tych urządzeń lub ich części.

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

- napięcie znamionowe: 400 kV,
- liczba torów: 2,
- przewody fazowe: stalowo-aluminiowe, 468/24-A1F/UHST-261 w układzie wiązki trójprzewodowej (trójkąta równobocznego),
- przewody odgromowe: OPGW oraz stalowo-aluminiowe dobrane do warunków zwarciovych,
- słupy: jednotorowe i dwutorowe kratowe, projektowane dla strefy obciążenia wiatrem W2 i W1 oraz obciążenia oblodzeniem S2,
- szerokość standardowego pasa technologicznego linii dwutorowej: 70 m (po 35 m od osi linii),

- szerokość standardowego pasa technologicznego linii jednotorowej: 90 m (po 40 m od osi linii) oraz 100 m (po 50 m od osi linii) – skrzyżowania z liniami 400 kV,
- minimalna odległość przewodów fazowych n.p.t. będzie wynosić nie mniej niż 10,3 m, (niektóre przęsła wymagają innych minimalnych wysokości np.: 11,3 m, 18,3 m, 20,3 m, 22,3 m, 23,3 m, 24,3 m)

Sposób, miejsce i warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach:

a) stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami:

Skrzyżowania planowanej Linii z gruntami pokrytymi wodami wykonane zostaną w sposób napowietrzny (przewody fazowe i odgromowe rozwieszone zostaną nad wodami) z zachowaniem wymaganej odległości od powierzchni każdego rodzaju wód, określonych w Polskiej Normie PN-EN-50341-2-22:2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”. Minimalna odległość od powierzchni wody zgodnie z powyższą normą wynosi 7,8 m. Docelowo przewody będą zawieszane nie niżej niż 10,3 m, co wynika z przeprowadzonych analiz oddziaływania linii na środowisko.

Zestawienie nieruchomości pokrytych wodami płynącymi stanowiących własność Skarbu Państwa:

Lp.	Identyfikator działki ewidencyjnej	Gmina	Obręb	Numer działki ewidencyjnej	Ciek wodny
1	220508_5.0012.234/2	Żukowo	Glinicz	234/2	rz. Radunia
2	220505_2.0001.179	Somonino	Borzcz	179	rz. Radunia
3	220405_2.0004.AR_2.123/2	Przywidz	Jodłowno	123/2	rz. Reknica
4	220403_2.0003.188/4	Kolbudy	Buszkowy Górne	188/4	rz. Kłodawa
5	220408_2.0018.AR_2.132	Trąbki Wielkie	Warcz	132	rz. Kłodawa
6	220408_2.0011.AR_2.6/2	Trąbki Wielkie	Kłodawa	6/2	rz. Kłodawa
7	220408_2.0016.129	Trąbki Wielkie	Trąbki Małe	129	rz. Styna
8	220408_2.0010.AR_1.89/2	Trąbki Wielkie	Kłębiny	89/2	rz. Styna
9	220408_2.0019.AR_1.95	Trąbki Wielkie	Zła Wieś	95	rz. Styna
10	220408_2.0010.AR_1.92	Trąbki Wielkie	Kłębiny	92	rz. Styna
11	220408_2.0019.AR_3.11/4	Trąbki Wielkie	Zła Wieś	11/4	rz. Styna
12	220408_2.0019.AR_3.11/6	Trąbki Wielkie	Zła Wieś	11/6	rz. Styna
13	220406_2.0004.269	Pszczółki	Rębielcz	269	rz. Bielawa
14	220406_2.0004.21/1	Pszczółki	Rębielcz	21/1	rz. Dopływ z Żeliszawek
15	220406_2.0004.104/1	Pszczółki	Rębielcz	104/1	rz. Bielawa
16	220406_2.0004.165/2	Pszczółki	Rębielcz	165/2	rz. Bielawa Południowa
17	220407_2.0002.AR_1.11/2	Suchy Dąb	Koźliny	11/2	kanał Kozi Rów
18	220407_2.0002.AR_2.13	Suchy Dąb	Koźliny	13	kanał Kozi Rów
19	220407_2.0002.AR_3.19	Suchy Dąb	Koźliny	19	rz. Motława
20	220407_2.0002.AR_3.43	Suchy Dąb	Koźliny	43	rz. Stara Motława
21	220407_2.0006.AR_1.1	Suchy Dąb	Steblewo	1	kanał Steblewski

b) stanowiących pas drogowy:

Skrzyżowania planowanej linii z gruntami stanowiącymi pas drogowy wykonane zostaną w sposób napowietrzny (przewody fazowe i odgromowe rozwieszone zostaną nad drogami) z zachowaniem wymaganej odległości od dróg i poziomu obostrzenia, określonych w Polskiej Normie PN-EN-50341-2-22:2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”. Przewody będą zawieszane w odległości od drogi nie niższej niż 10,3 m. Inwestycja nie wymaga budowy lub przebudowy zjazdów.

Zestawienie nieruchomości stanowiących pas drogowy:

Lp.	Identyfikator działki ewidencyjnej	Gmina	Obręb	Numer działki ewidencyjnej	Kategoria i numer drogi
1	220508_5.0012.3106	Żukowo	Glinicz	3106	droga powiatowa nr 1926G
2	220505_2.0001.108/4	Somonino	Borcz	108/4	droga gminna publiczna nr 168004G
3	220505_2.0001.89	Somonino	Borcz	89	droga krajowa nr 20
4	220505_2.0001.149/4	Somonino	Borcz	149/4	droga gminna publiczna nr 168001G
5	220505_2.0001.308	Somonino	Borcz	308	droga gminna publiczna nr 168001G
6	220505_2.0001.157/3	Somonino	Borcz	157/3	droga gminna publiczna nr 168001G
7	220405_2.0007.AR_5.119/3	Przywidz	Marszewska Góra	119/3	droga gminna publiczna nr 169023G
8	220405_2.0004.AR_2.59	Przywidz	Jodłowno	59	droga wojewódzka nr 221
9	220403_2.0003.179/2	Kolbudy	Buszkowy Górne	179/2	droga gminna publiczna nr 170003G
10	220403_2.0003.183/8	Kolbudy	Buszkowy Górne	183/8	droga gminna publiczna nr 170008G
11	220403_2.0003.25/2	Kolbudy	Buszkowy Górne	25/2	droga gminna publiczna nr 170008G
12	220403_2.0003.370	Kolbudy	Buszkowy Górne	370	droga gminna publiczna nr 170009G
13	220403_2.0003.191/3	Kolbudy	Buszkowy Górne	191/3	droga gminna publiczna nr 170009G
14	220403_2.0003.103/2	Kolbudy	Buszkowy Górne	103/2	droga gminna publiczna nr 170009G
15	220403_2.0003.70	Kolbudy	Buszkowy Górne	70	droga gminna publiczna nr 170009G
16	220403_2.0003.115	Kolbudy	Buszkowy Górne	115	droga gminna publiczna nr 170009G
17	220403_2.0003.134	Kolbudy	Buszkowy Górne	134	droga gminna publiczna nr 170014G
18	220403_2.0003.129/2	Kolbudy	Buszkowy Górne	129/2	droga gminna publiczna nr 170014G
19	220403_2.0003.297	Kolbudy	Buszkowy Górne	297	droga powiatowa nr 2204G
20	220403_2.0003.301/3	Kolbudy	Buszkowy	301/3	droga powiatowa nr 2204G

			Górne		
21	220403_2.0003.311/1	Kolbudy	Buszkowy Górne	311/1	droga powiatowa nr 2204G
22	220403_2.0003.313/3	Kolbudy	Buszkowy Górne	313/3	droga powiatowa nr 2204G
23	220403_2.0003.315	Kolbudy	Buszkowy Górne	315	droga powiatowa nr 2204G
24	220403_2.0003.320/7	Kolbudy	Buszkowy Górne	320/7	droga powiatowa nr 2204G
25	220403_2.0003.337	Kolbudy	Buszkowy Górne	337	droga powiatowa nr 2203G
26	220403_2.0003.322/2	Kolbudy	Buszkowy Górne	322/2	droga powiatowa nr 2203G
27	220403_2.0003.332	Kolbudy	Buszkowy Górne	332	droga powiatowa nr 2203G
28	220404_2.0012.137/13	Pruszcz Gdański	Jagatowo	137/13	droga wojewódzka nr 222
29	220404_2.0012.137/3	Pruszcz Gdański	Jagatowo	137/3	droga wojewódzka nr 222
30	220404_2.0012.72/3	Pruszcz Gdański	Jagatowo	72/3	droga wojewódzka nr 222
31	220404_2.0012.74	Pruszcz Gdański	Jagatowo	74	droga wojewódzka nr 222
32	220404_2.0012.76/1	Pruszcz Gdański	Jagatowo	76/1	droga wojewódzka nr 222
33	220404_2.0012.77/7	Pruszcz Gdański	Jagatowo	77/7	droga wojewódzka nr 222
34	220404_2.0012.75	Pruszcz Gdański	Jagatowo	75	droga wojewódzka nr 221
35	220408_2.0016.60	Trąbki Wielkie	Trąbki Małe	60	droga powiatowa nr 2218G
36	220408_2.0010.AR_3.20/2	Trąbki Wielkie	Kłępiny	20/2	droga gminna publiczna nr 189038G
37	220406_2.0004.39	Pszczółki	Rębielcz	39	droga gminna publiczna nr 190016G
38	220406_2.0004.38	Pszczółki	Rębielcz	38	droga gminna publiczna nr 190002G
39	220406_2.0004.268	Pszczółki	Rębielcz	268	droga powiatowa nr 2210G
40	220406_2.0004.56/6	Pszczółki	Rębielcz	56/6	droga krajowa - autostrada A1
41	220406_2.0004.54/3	Pszczółki	Rębielcz	54/3	droga krajowa - autostrada A1
42	221406_2.0011.138	Tczew	Malenin	138	droga gminna publiczna nr 200004G
43	221406_2.0014.8	Tczew	Miłobądz	8	droga krajowa nr 91
44	220407_2.0002.AR_1.8/8	Suchy Dąb	Koźliny	8/8	droga powiatowa nr 2227G
45	220407_2.0002.AR_3.48	Suchy Dąb	Koźliny	48	droga powiatowa nr 2228G
46	220407_2.0003.AR_1.217	Suchy Dąb	Krzywe Koło	217	droga powiatowa nr 2226G

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

47	220407_2.0006.AR_2.71	Suchy Dąb	Stebkowo	71	droga powiatowa nr 2226G
48	220402_2.0005.230	Cedry Wielkie	Giemlice	230	droga powiatowa nr 2226G
49	220402_2.0005.183	Cedry Wielkie	Giemlice	183	droga powiatowa nr 2226G

c) objętych obszarem kolejowym:

Skrzyżowania planowanej linii z gruntami stanowiącymi linie kolejowe wykonane zostaną w sposób napowietrzny (przewody fazowe i odgromowe rozwieszane zostaną nad linią kolejową) z zachowaniem wymaganej odległości od linii kolejowej (z trakcją elektryczną oraz bez trakcji elektrycznej) i z odpowiednim obustronem, określonych w Polskiej Normie PN-EN-50341-2-22:2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)”. Przewody będą zwieszane nie niżej niż 10,3 m od powierzchni terenu.

Zestawienie nieruchomości stanowiących obszar kolejowy:

Lp.	Identyfikator działki ewidencyjnej	Gmina	Obręb	Numer działki ewidencyjnej	Numer i relacja linii kolejowej
1	220508_5.0012.84/16	Żukowo	Gliniec	84/16	działka objęta decyzją WI-III.747.1.39.2020.AM z dn. 23 lutego 2021 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - linia nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, linia nr 229 relacji Pruszcz Gdański – Łeba
2	220508_5.0012.280/1	Żukowo	Gliniec	280/1	linia nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, linia nr 229 relacji Pruszcz Gdański – Łeba
3	220406_2.0002.269	Pszczółki	Kolnik	269	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pruszcz Gdański
4	220406_2.0002.270	Pszczółki	Kolnik	270	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pruszcz Gdański
5	220406_2.0002.277/1	Pszczółki	Kolnik	277/1	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pruszcz Gdański
6	221406_2.0014.468	Tczew	Miłobądz	468	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajęczkowo Tczewskie - Pruszcz

					Gdański
7	221406_2.0014.36	Tczew	Miłobądz	36	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajązkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajązkowo Tczewskie - Pruszcz Gdański
8	221406_2.0014.44/64	Tczew	Miłobądz	44/64	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajązkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajązkowo Tczewskie - Pruszcz Gdański
9	221406_2.0014.35	Tczew	Miłobądz	35	linia nr 009 relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny, linia nr 265 relacji Zajązkowo Tczewskie - Pszczółki, linia nr 260 relacji Zajązkowo Tczewskie - Pruszcz Gdański

Zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów:

Nie określa się zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków przedmiotowego przedsięwzięcia.

Eksploatacja linii elektroenergetycznych najwyższego napięcia nie wymaga zapotrzebowania na wodę ani w energię elektryczną, nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub płynnych (ścieków). Nie zachodzi więc potrzeba unieszkodliwienia odpadów czy zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki techniczne realizacji inwestycji

Inwestycja objęta decyzją powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących, a w szczególności:

- ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym,
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

Przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – z uwzględnieniem *u.i.s.p.*,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- ustawy z dnia z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne ,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo (CWO – GBL/GRU), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał w dniu 5 kwietnia 2024 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.420.45.2023.MR.27.

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania określonych w ww. decyzji warunków i wymagań.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków.

Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Lokalizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego została zaopiniowana pozytywnie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinią z dnia 19 czerwca 2024 r., (znak ZA.5183.561.2024.PK/ML/MK/FG/SS), w której organ wskazał m.in. że opiniuje pozytywnie „z zastrzeżeniem zapewnienia następujących rozwiązań służących zabezpieczeniu zabytków znajdujących się na trasie inwestycji, tj.: Przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych w miejscach kolizji inwestycji z nieruchomymi zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi ujętymi w wojewódzkiej ewidencji zabytków” oraz „W miejscach potencjalnych kolizji budowy infrastruktury towarzyszącej z nieruchomymi zabytkami (stanowiskami) archeologicznymi”.

Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, odpowiednio wójtów następujących gmin: Kartuzy, Żukowo, Somonino, Przywidz, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb i Cedry Wielkie i Tczew.

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) przez „poważną awarię” należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez „poważną awarię przemysłową” należy rozumieć poważną awarię w zakładzie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

IV. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, w tym w przepisach techniczno-budowlanych i Polskich Norm, a w szczególności:

- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

V. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

W wyniku lokalizacji i realizacji inwestycji objętej niniejszą decyzją, nie może zostać naruszony uzasadniony interes osób trzecich, a w szczególności:

- pozbawienie dostępu do drogi publicznej,
- zapewnienie ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnymi uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

VI. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a u.i.s.p.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a u.i.s.p., tj. nie wprowadza i nie zatwierdza podziałów nieruchomości.

VII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 u.i.s.p.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 u.i.s.p.

VIII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a u.i.s.p.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 23 ust. 1a u.i.s.p., tj. inwestor nie nabywa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

IX. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 u.i.s.p.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 u.i.s.p. w odniesieniu do nieruchomości:

w powiecie gdańskim:

w gminie Cedry Wielkie:

- **Obręb Długie Pole:** 136, 137, 138, 139, 174, 175/1,

- **Obręb Giemlice:** 183, 191, 198, 217, 226, 228, 229, 230, 234, 235, 192/2, 192/3;

w gminie Kolbudy:

- **Obręb Buszkowy Górne:** 70, 115, 134, 297, 315, 332, 334, 336, 337, 339, 370, 24/1, 25/2, 103/2, 107/3, 114/3, 129/2, 135/2, 135/4, 179/2, 183/2, 183/8, 188/4, 190/4, 191/3, 301/2, 301/3, 311/1, 311/2, 313/2, 313/3, 320/10, 320/7, 320/8, 320/9, 322/1, 322/2, 322/3, 329/6, 333/1;

w gminie Pruszcz Gdański:

- **Obręb Jagatowo:** 74, 75, 123/1, 137/13, 137/3, 72/3, 72/4, 76/1, 76/2, 77/5, 77/7, 77/8,
- **Obręb Żuławka:** 27;

w gminie Przywidz:

- **Obręb Jodłowno:** 32, 59, 123/2, 133/2, 134/1, 134/2, 144/3, 172/2,
- **Obręb Marszewska Góra:** 119/3, 244/1, 75/2;

w gminie Pszczółki:

- **Obręb Kolnik:** 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 279, 267/2, 277/1, 277/2,
- **Obręb Rębielcz:** 38, 39, 50, 268, 269, 5/2, 20/2, 19/3, 20/3, 153/6, 153/9, 165/2, 20/23, 42/3, 54/3, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57/5, 58/6, 90/4;

w gminie Suchy Dąb:

- **Obręb Koźliny:** 1, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 48, 53, 186, 11/1, 14/1, 11/2, 11/3, 14/5, 8/8, 15/8, 15/13, 15/14, 15/15,
- **Obręb Krzywe Koło:** 217,
- **Obręb Steblewo:** 1, 3, 11, 16, 71, 72, 73, 6/34, 12/14, 12/16, 12/17, 12/19, 15/2, 15/3, 17/3, 17/4, 6/7;

w gminie Trąbki Wielkie:

- **Obręb Kleszczewo:** 154/10, 154/8, 156/13, 156/17, 156/19, 157/6, 158/4,
- **Obręb Kłępiny:** 22, 25, 67, 92, 94, 96, 13/2, 20/2, 16/4, 11/11, 89/2, 91/27, 93/2, 95/1, 97/4,
- **Obręb Kłodawa:** 1, 2/2, 6/2,
- **Obręb Mierzszyn:** 11, 13,
- **Obręb Trąbki Małe:** 29, 31, 35, 37, 40, 41, 60, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 126, 127, 128, 129, 133, 137, 139, 25/1, 28/3, 108/2, 108/4, 108/6, 117/2, 117/3, 117/5, 117/6, 117/7, 144/2, 144/3, 151/2, 32/19, 36/4, 38/2, 38/3, 39/2, 39/5, 39/6,
- **Obręb Warcz:** 130, 132, 129/17, 129/18, 131/2, 133/7, 133/8, 203/2,
- **Obręb Zła Wieś:** 95, 11/3, 11/4, 11/7.

w powiecie kartuskim:

w gminie Somonino:

- **Obręb Borecz:** 89, 179, 308, 108/4, 149/4, 157/3;
- **w gminie Żukowo:**
- **Obręb Glinicz:** 3106, 234/2, 280/1, 84/16;

w powiecie tczewskim:

w gminie Tczew:

- **Obręb Malenin:** 138, 143, 144, 145, 149, 141/5, 142/2, 146/1, 146/2,
- **Obręb Milobądz:** 8, 12, 13, 35, 36, 299, 468, 1/36, 1/39, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/72, 1/85, 1/86, 1/88, 27/2, 1/25, 28/38, 28/39, 28/40, 327/2, 44/64, 44/66, 46/4.

w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich przedsięwzięcia pn. „Budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 191 (bez słupa) do nacięcia linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam sposób korzystania z ww. nieruchomości (w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji) przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, z dniem w którym stanie się ostateczna, stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych ww. praw nabytych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (art. 12 ust. 1 *u.i.s.p.*).

X. Podmioty inne niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 *u.i.s.p.*

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku innych podmiotów, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości miałyby nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 *u.i.s.p.*

XI. Okres, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.*, w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić na czas określony.

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8b *u.i.s.p.* określám, że w odniesieniu do nieruchomości określonych w punkcie IX, w granicach obszarów oznaczonych na załączniku nr 1 kolorem szarym lub zielonym, niniejsza decyzja wywołuje skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.*, do dnia 31 grudnia 2030 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku).

XII. Nieruchomości, na których ustanowiony ma zostać zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.*

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8c *u.i.s.p.* określám, że w odniesieniu do nieruchomości wyszczególnionych w punkcie IX niniejszej decyzji, w ramach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w punktach IX i XI niniejszej decyzji (w granicach obszarów oznaczonych na załączniku nr 1 kolorem żółtym, szarym, czerwonym i zielonym), ustanawia się:

- zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nakaz uzgadniania z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. lokalizacji obiektów budowlanych,
- zakaz wykonywania jakichkolwiek nasadzeń, lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających wysokość 3 m.

W granicach obszarów oznaczonych na załączniku nr 1 kolorem granatowym, którym oznaczono obszar, w stosunku do którego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.* (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas nieokreślony), w tym obszar objęty zakazem lub nakazem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.* - obszar bez wycinki trwałej na działkach ewidencyjnych będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

ustanawia się o charakterze czasowym tj.: do dnia 31 grudnia 2030 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku):

- zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nakaz uzgadniania z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. lokalizacji obiektów budowlanych,
- zakaz wykonywania jakichkolwiek nasadzeń, lub utrzymania drzew, krzewów lub innej roślinności przekraczających wysokość 3 m.

XIII. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 *u.i.s.p.*

Stosownie do art. 25 ust. 1 *u.i.s.p.* niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

XIV. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmorskich kabli i rurociągów określona za pomocą współrzędnych geograficznych.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza dotyczy terenów zlokalizowanych poza obszarami morskimi.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2024 r., do tut. urzędu za pomocą platformy ePUAP, wpłynął wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Pana Rafała Karczmarczuka, nr CJI-PP-PI-WD.7113.81.2024.1 z dnia 29 października 2024 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 191 (bez słupa) do nacięcia linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo”.

Ponieważ przedłożony wniosek zawierał braki formalne Wojewoda Pomorski, zgodnie z art. 64 § 2 i art. 261 § 1 i 2 *Kpa*, pismem nr WI-III.747.1.31.2024.SM.a z dnia 21 listopada 2024 r., wezwał inwestora do uzupełnienia braków.

W dniu 2 grudnia 2024 r. wpłynęło pismo inwestora nr CJI-PP-PI-WD.7113.81.2024.2 z dnia 27 listopada 2024 r. uzupełniające wniosek.

Inwestycja objęta przedmiotowym wnioskiem obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego znajdującego się w wykazie stanowiącym załącznik do *u.i.s.p.* (część I, pkt. 40). W związku z powyższym, w myśl zapisów art. 1 ust. 2 pkt 4 oraz art. 2 *u.i.s.p.*, stanowi strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 1 ust. 1 przywołanej ustawy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin Żukowo i Somonino (w powiecie kartuskim), gmin Przywidz, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb i Cedry Wielkie (w powiecie gdańskim) oraz w gminie Tczew (w powiecie tczewskim), w województwie pomorskim. W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 *u.i.s.p.*, organem właściwym do wydania decyzji dla zakresu objętego wnioskiem jest Wojewoda Pomorski.

Planowane zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo na odcinku od słupa nr 191 (bez słupa) do nacięcia linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo”, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6, §3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 88c i 88e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wypełniając wymóg art. 71 ust. 2 pkt i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a) i k) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), do wniosku załączono decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO. 420.45.2023.MR.27. z dnia 5 kwietnia 2024 r.

We wniosku zawarto charakterystykę planowanej inwestycji, analizę jej powiązania z uzbrojeniem terenu i określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu, a do wniosku dołączono mapę w skali 1:1000, na której zaznaczono granice terenu nim objętego oraz granice obszarów, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ma wywołać skutki, o których mowa w art. 22 ust. 1, 2 i 5 *u.i.s.p.* Do wniosku dołączono ponadto uproszczone wypisy z rejestru gruntów, dla działek ewidencyjnych objętych wnioskiem.

W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, inwestor wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których przedmiotowa decyzja ma wprowadzać ograniczenia w sposobie korzystania, o których mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.* Jednocześnie dla części tych nieruchomości, zgodnie z art. 22 ust. 5 *u.i.s.p.*, wskazano okres, na który ma nastąpić ww. ograniczenie. We wniosku wskazano także zakres zakazów i nakazów, które mają zostać ustanowione zgodnie z art. 22 ust. 2 *u.i.s.p.*

Realizując obowiązek określony zapisami art. 4 ust.1 pkt 11 i ust. 2 *u.i.s.p.*, inwestor do przedmiotowego wniosku dołączył opinie:

- Starosty Powiatu Kartuskiego – postanowienia z dnia 17 czerwca 2024 r., znak: R.644.120.2024.BO, z dnia 3 czerwca 2024 r., znak: R.6123.1206.2024.MN i z dnia 5 czerwca 2024 r., znak: R.6164.632.2024.PA,
- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku - opinia z dnia 19 czerwca 2024 r., znak: ZA.5183.561.2024.PK / ML/MK/FG/SS,
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku - pismo z dnia 25 sierpnia 2023 r., znak: ZS.2215.2.67.2023.KR oraz pismo z dnia 15 maja 2024 r. znak: ZS.2215.2.55.2024.ML
- PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – pismo z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: IZ11IN.2161.426.2024.PC,
- Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. – pismo z dnia 11 czerwca 2024 r., znak: PKM/KODGiK/MS/461/18/02/24,
- Zarządu Województwa Pomorskiego – uchwała nr 809/555/24 z dnia 19 czerwca 2024 r.,
- Zarządu Powiatu Kartuskiego – pismo z dnia 21 czerwca 2024 r., znak: B.673.23.2024.MC,
- Zarządu Powiatu Gdańskiego – pismo z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: IN-RUD.7012.1.58.2024.MKC,
- Zarządu Powiatu Tczewskiego – pismo z dnia 12 czerwca 2024 r., znak: WB.672.3.1.2024,
- Wójta Gminy Przywidz – pismo z dnia 17 czerwca 2024 r., znak: GK.D.7211.4.73.2024.DR,
- Wójta Gminy Kolbudy – postanowienie z dnia 7 czerwca 2024 r., znak: IR.720.3.64.2024.RB,
- Wójta Gminy Pruszcz Gdański – pismo z dnia 8 czerwca 2024 r., znak: IR.6853.3.24.2024.DR6/2,
- Wójta Gminy Pszczółki – pismo z dnia 24 czerwca 2024 r., znak: RIG.6853.174.2021.BDR.3,
- Wójta Gminy Suchy Dąb – pismo z dnia 24 czerwca 2024 r., znak: RDR.6853.23.2024/3,
- Wójta Gminy Cedry Wielkie – pismo z dnia 11 czerwca 2024 r., znak: DiSK.711.56.2024,
- Wójta Gminy Tczew – pismo z dnia 19 czerwca 2024 r. znak: WKI.7230.2.57.2024,
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismo z dnia 24 czerwca 2024, znak: G.RPU.430.13.2024.KK,
- Zarządu Zlewni w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismo z dnia 18 czerwca 2024 r., znak: GG.ZPU.520.17.2024.KG,
- Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – pismo z dnia 3 czerwca 2024 r., znak: GT.ZPI.R-2.2024.AS,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – pismo z dnia 10 lipca 2024 r., znak: WZPD.4481.244.2024.PZ,

- Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach – pismo z dnia 7 czerwca 2024 r., znak: ZDP.4.4161.141.2024.MM,
- Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - uzgodnienie z dnia 7 sierpnia 2024 r., znak OGD.Z-3.4341.87.3.2024.ED oraz z dnia 2 sierpnia 2024 r. znak: OGD.Z-3.4341.87.2. 2024.ED.

Inwestor dołączył również dokumenty świadczące o tym, że wystąpił o odpowiednią opinie do Ministra Obrony Narodowej, Starosty Gdańskiego, Starosty Tczewskiego, Starosty Kartuskiego, Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Burmistrza Gminy Żukowo, Wójta Gminy Somonino, Wójta Gminy Trąbki Wielkie, Wójta Gminy Cedry Wielkie, Wójta Gminy Tczew, Wójta Gminy Pruszcz Gdański, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministra Klimatu i Środowiska, Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Zarządu Powiatu Kartuskiego.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 *u.i.s.p.*, niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Z analizy wniosku wynika, że inwestycja nim objęta (w zakresie objętym niniejszą decyzją):

- nie przebiega przez obszary, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
- nie dotyczy wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie dotyczy układania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
- nie dotyczy lokalizacji kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej,
- nie przebiega przez obszary pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
- nie przebiega przez obszary położone w granicach parku narodowego i jego otuliny,
- nie przebiega przez tereny górnicze,
- nie przebiega przez nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Niezależnie od powyższego inwestor dołączył do wniosku opinie:

- Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku – postanowienie z dnia 13 czerwca 2024 r., znak: GDA.5120.47.2024.MF.

Po analizie akt sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż wniosek inwestora spełnia wymogi określone w przepisach art. 4 i 5 *u.i.s.p.* i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 *u.i.s.p.* pismem nr WI-III.747.1.31.2024.SM.b z dnia 3 grudnia 2024 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, Starostwo Powiatowe Tczew, Starostwo Powiatu Gdańskiego i Starostwo Powiatowe w Kartuzach, oraz gminy Żukowo, Somonino, Przywidz, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb i Cedry Wielkie i Tczew.

Pozostałe strony o wszczęciu postępowania organ zawiadomił w drodze obwieszczenia nr WI-III.747.1.31.2024.SM.c z dnia 3 grudnia 2024 r., w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz urzędach ww. gmin. Ww. obwieszczenie zostało umieszczone także na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ww. gmin oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim (w dniu 5 grudnia 2024 r.).

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego rozpatrywanej sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż w aktach sprawy znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wydania orzeczenia w tej sprawie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 25 ust. 2 u.i.s.p. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 u.i.s.p.).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kopia mapy w skali 1:1000, na której przerywaną linią koloru fioletowego zaznaczone zostały granice obszaru objętego niniejszą decyzją (arkusz od 1 do 39).

z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor
Wydziału Infrastruktury

Małgorzata Cymerys
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Rafał Kaczmarczyk (pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.) Centralna Jednostka Inwestycyjna Wydział Planistyki, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa - e-PUAP,
2. WI-III/aa.

Do wiadomości:

1. Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa PUW,
2. Gmina Cedry Wielkie – e-PUAP,
3. Gmina Kolbudy – e-PUAP,
4. Gmina Pruszcz Gdański – e-PUAP,
5. Gmina Przywidz – e-PUAP,
6. Gmina Pszczółki – e-PUAP,
7. Gmina Somonino – e-PUAP,
8. Gmina Suchy Dąb – e-PUAP,
9. Gmina Tczew – e-PUAP,
10. Gmina Trąbki Wielkie – e-PUAP,
11. Gmina Żukowo – e-PUAP.
12. Powiat Gdański – e-PUAP,
13. Powiat Kartuski – e-PUAP,
14. Powiat Tczewski – e-PUAP.
15. Marszałek Województwa Pomorskiego – e-PUAP.

Projekt niniejszej decyzji sporządziła mgr inż. arch. Sylwia Możejko, posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.), za wydanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie pełnomocnictwa pobrano opłatę skarbową w wysokości 632 zł.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl