



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice
telefon: 42 215-27-76, fax: 42 215-27-76
www.gov.pl/web/psse-pabianice, epuap: PssePabianice/skrytka
e-mail: sekretariat.psse.pabianice@sanepid.gov.pl

Pabianice, dnia 29.05.2024 r.

Komunikat Nr 2/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach informuje, iż w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lutomiersku wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 24.05.2024 r. przez producenta wody Gminę Lutomiersk stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22 °C w wodzie podawanej do sieci ze Stacji Uzdatniania wody w Lutomiersku oraz w punktach w sieci.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę może być używana do spożycia po uprzednim przegotowaniu, do czasu uzyskania kolejnych wyników badań.

Przegotowania wymaga woda do: przyrządzania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Powyższy komunikat dotyczy miejscowości:
Lutomiersk, Wrząca, Czołczyn.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pabianicach

Piotr Szczepaniak
/dokument podpisany elektronicznie/