



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W JAROSŁAWIU
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław

Znak sprawy: PSK. PSK.9020.1.10.2024

Jarosław, dn. 14.10.2024 r.

Komunikat

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jarosławiu z dnia 14.10.2024 r.
w sprawie braku przydatności wody do spożycia
z wodociągu Jarosław zaopatrującego miejscowości:**

Munina, Kidałowice, Jarosław z wyjątkiem: os. Kolonii Oficerskiej (ul. Pruchnicka, ul. Elektrowniana, ul. Strzelecka, ul. Traugutta, ul. Limanowskiego, ul. Mączyńskiego, ul. Grotgera, ul. Siemieńskiego, ul. Przemysłowa, ul. Chrobrego, ul. Sowińskiego, ul. Piastów, ul. Orkana, ul. Mieszka I, ul. Łokietka, ul. Jagiełły, ul. Orzeszkowej, ul. Pawłosiowska, ul. Wieczorkiewiczza, ul. Chodkiewiczza, ul. Łączności, ul. Przyjaźni, ul. Drużyniecka wraz z ulicami przyległymi), ul. Krakowska (budynek nr 66 do 72 a), ul. Szczytniańska (budynek nr 37a do nr 37e).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, informuje, że w badaniach wody z wodociągu Jarosław na obszarze objętym komunikatem stwierdzono obecność bakterii grupy coli >10 jtk w 100 ml wody oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2 °C w ilości > 300 jtk/1 ml wody, zatem jakość wody uległa pogorszeniu.

Woda z wodociągu Jarosław w miejscowościach objętych komunikatem z wyżej wymienionymi wyjątkami : jest nieprzydatna do spożycia, nawet po przegotowaniu, gdyż nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do zapewnienia konsumentom wodę z innego źródła o dobrej jakości (beczkowozy) lub wodę konfekcjonowaną oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Woda z wodociągu Jarosław zaopatrującego miejscowości Widna Góra (ul. Bukowa nr od 1-14, ul. Cisowa od nr 1-3, ul. Cyprysowa nr od 1-7, 9, 13-42, 47, 49, ul. Dębowa nr 13, 15, ul. Jarosławska nr od 1-18, 20-24, ul. Magnoliowa nr 2, od nr 4-8, ul. Modrzewiowa nr 1, 3, 7, ul. Strzelecka nr od 1-33, ul. Wierzbowa nr od 2-14) oraz Pawłosiów jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
mgr inż. Jadwiga Maciejna-Legony