



Szydłowiec, dnia 28.07.2023r.

HKN.9020.2.5.7.2023.EC

**Gmina Jastrząb  
Plac Niepodległości 5  
26-502 Jastrząb**

### KOMUNIKAT 22

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu zawiadamia o stwierdzeniu warunkowej przydatności w wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Śmiłów, zaopatrującego miejscowości: Śmiłów, Orłów, Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Kurkoć, w gminie Jastrząb w powiecie szydłowieckim.**

W dniu 28.07.2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu otrzymał informację o cząstkowych wynikach badań wody wykonanych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Radomiu:


1. Stacja uzdatniania Wody Śmiłów, 26-502 Jastrząb stwierdzono:  
- bakterie grupy coli- 1 jtk/100 ml wody,

W związku z powyższym PPIS w Szydłowcu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Śmiłów, 26-502 Jastrząb.

Informację o negatywnych wynikach badań wody z wodociągu publicznego w Śmiłowie, 26-502 Jastrząb, PPIS w Szydłowcu otrzymał w dniu 28.07.2023 r.

Zgodnie z powyższą informacją o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Śmiłowie zamieszczono w dniu 28.07.2023 r. na portalu internetowym Facebook, oraz poinformowano o zaistniałej sytuacji Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu.

Woda wodociągowa z kranów nadaje się do picia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty



**Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.**

**Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń**

W związku z prowadzeniem działań naprawczych w obrębie wodociągu Śmiłów i prowadzeniu dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowej stosowany chlor może stanowić uciążliwość zapachową i smakową dla konsumentów.

**Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu

Mariusz Grochowina