

**PERN S.A. Baza Paliw nr 14 w Strzemieszycach**  
**ul. Składowa 13, 42-530 Dąbrowa Górnicza**

### 1. Rodzaj występujących zagrożeń.

Substancje znajdujące się w Bazie Paliw Nr 14 w Strzemieszycach stwarzają przede wszystkim zagrożenie pożarowe. Przedmiotem działalności jest:

- magazynowanie, składowanie i przechowywanie paliw płynnych we własnych zbiornikach magazynowych (olej napędowy, olej napędowy grzewczy),
- przeładunek paliw płynnych z transportu kolejowego do zbiorników magazynowych za pomocą własnych urządzeń przeładunkowych,
- załadunek paliw na transport autocysternowy,
- usługi w zakresie komponowania i uszlachetniania paliw i biopaliw.

### 2. Wykaz scenariuszy poważnych awarii przemysłowych.

Lp.	Nr scenariusza	Scenariusz zdarzenia awaryjnego
1	1	Przepełnienie cysterny drogowej. Zapłon natychmiastowy, pożar powierzchniowy oleju napędowego
2	2	Uszkodzenie zbiornika przez zjawiska atmosferyczne. Utrata szczelności, wyciek oleju napędowego do tacy. Pożar powierzchniowy
3	3	Utrata szczelności zbiornika magazynowego wskutek korozji / zmęczenia materiału. Wyciek oleju napędowego do uszczelnionego obwałowania. Zapłon, pożar powierzchniowy
4	4	Pożar powierzchniowy na całej powierzchni zbiornika wskutek wyładowań atmosferycznych
5	5	Oddziaływanie od pożaru na stanowisku rozładunku/załadunku system kolejowych. Uszkodzenie instalacji technologicznej. Pożar powierzchniowy

### 3. Sposoby powiadamiania i alarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia na wypadek wystąpienia awarii.

Na terenie Bazy Paliw nr 14 w Strzemieszycach alarmowanie odbywa się przy użyciu syren alarmowych, wewnętrznej sieci łączności telefonicznej, urządzeń zapewniających łączność ze stanowiskiem kierowania właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.

### **OSTRZEGANIE SPOŁECZEŃSTWA O WYSTĄPIENIU AWARII REALIZOWANE JEST POPRZEZ AKUSTYCZNY SYGNAŁ ALARMOWY TJ. MODULOWANY DŹWIĘK SYRENY W OKRESIE TRZECH MINUT.**

Ostrzeżenie o zaistniałej awarii rozpoczyna się praktycznie w chwili zauważenia przez dowolnego pracownika lub inną osobę przebywającą na terenie bazy paliw lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie sytuacji mogącej spowodować awarię (wyciek, pożar lub inne miejscowe zagrożenie) instalacji technologicznej, magazynowej lub środka transportu służącego do przewozu paliw płynnych. Ostrzeżenie to w pierwszej kolejności dotyczy będzie osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie zaistniałego zdarzenia, które alarmowane będą ustnie.

### 4. Sposób zachowania się mieszkańców na wypadek zagrożeń.

Strefa niebezpiecznego oddziaływania możliwych do wystąpienia na terenie Bazy Paliw Nr 14 w Strzemieszycach awarii nie stanowi zagrożenia dotknięciem skutkami takich awarii jednostek organizacyjnych systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, może objąć tylko niewielki obszar poza granicami zakładu. Negatywne skutki zdarzeń wychodzące poza teren zakładu nie spowodują bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi oraz środowiska. Osoby znajdujące się w rejonie zdarzenia awaryjnego powinny podporządkować się poleceniom służb ratowniczych i porządkowych.

**5. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.**

Siedziba		Alarmowanie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	Katowice, ul Wita Stwosza 36	478515200 327861041 322513019 322516906
Komenda Miejska PSP w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 2	322623262 322642813
Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	Służba dyżurna tel. 322956776 322649128
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 24	323636040 999
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach	Katowice, Konstantego Damrota 16	322017600 322518040 539344130 w dni robocze, w godzinach pracy 322017600 322518040 Delegatura w Częstochowie: 34 3649 35 12
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	322956924
Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej Centrum Zarządzania Kryzysowego	Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	322624410
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 9a	w godz. 7.00 – 14.35: 323602790 w godz. 14.35 – 21.00 (wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia): 795513569
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, Al. Józefa Piłsudskiego 11	478522255 478522266

**6. Inne kwestie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.**

Negatywne oddziaływanie skutków poważnej awarii przemysłowej może objąć tylko niewielki obszar poza granicami zakładu. Na zagrożonym terenie znajdują się jedynie obiekty przemysłowe, w których okresowo przebywa niewielka liczba osób. Wartości ryzyka zredukowanego znajdują się w obszarze ryzyka akceptowalnego (co wykazane zostało w raporcie o bezpieczeństwie). Najwyższy poziom ryzyka występuje w przypadku scenariusza pożaru cysterny kolejowej dla którego wartość określona została na poziomie  $5 \times 10^{-8}$  oznaczająca możliwość wystąpienia takiego zdarzenia jako „tylko teoretycznie możliwe”.