



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU**

Grudziądz, dnia 5 października 2023 r.

**KOMUNIKAT NR 1**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu**

**o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi**

pochoźącej z wodociągu lokalnego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWA DROGA”,  
Gołębiewko, gm. Gruta

zaopatrującego część wsi Gołębiewka, gm. Gruta w powiecie grudziądzkim stwierdzono obecność wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w dwóch punktach w ilości > 300 jtk/1ml (norma: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i zaleca się 200 jtk/ 1 ml w kranie u konsumenta).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, kolejnym komunikatem zawiadomi o zmianie jakości wody.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  
Zastępcy Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  
*Amelia Kurzyńska*  
**Amelia Kurzyńska**