



Bielsko-Biała 05.05.2023 r.

Znak sprawy: SA.20.6.2017.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412), Zamawiający informuje, że dla przetargu nieograniczonego pn. „MODERNIZACJA AMFITEATRU W LIPNIKU – LEŚNE MIEJSCE ODPOCZYNKU I ZABAWY” wpłynęło zapytanie do SWZ.

Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią bez podania źródła zapytania.

Treść zapytania:

W dokumentacji projektowej ujęto wykonanie palisady kamiennej wzdłuż skarpy przy drodze prowadzącej do sceny. Prosimy o uzupełnienie technologii zabezpieczenia tymczasowo skarpy celem ułożenia kamiennej palisady. Z uwagi na zbyt duże nachylenie skarpy nie ma możliwości wykonania skarpowania.

Treść odpowiedzi:

Grunt na skarpie drogowej jest w stanie półzwartym i zwartym. Dla takiego gruntu nachylenie skarpy może być 1:0,6 bez konieczności jej zabezpieczenia. Tak więc nie ma potrzeby zabezpieczać skarpy na czas montażu palisady. Tym bardziej, że według projektu palisada zostanie zabudowana w odległości około 30cm od podnóża istniejącej skarpy. Jednocześnie informuję, że palisada zabudowana u podnóża skarpy nie ma za zadanie jej podparcia, a jedynie ma na celu oddzielenie rowu przydrożnego od skarpy w celu odcięcia wody i uniemożliwienia jej nawodnienia.

Z poważaniem,

/dokument podpisany elektronicznie/