



Sokołów Podlaski, dnia 19-10-2021

Zn.spr.: SA.270.9.2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

– drugie zapytanie do SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **”Wykonanie obiektów małej retencji nizinnej (MRN 2) na terenie leśnictw Ceranów, Przeździatka, Repki, Kurowice Nadleśnictwa Sokołów. - odbudowa rowów melioracji leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – znak sprawy **SA.270.9.2021**.

Zamawiający, **Nadleśnictwa Sokołów**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o określenie czy przepust „Przepust na rowie 5 na km 0+892” na terenie leśnictwa Przeździatka jest przepustem typu okularowego (wskazują na to powtórzone pozycje w przedmiarze 44 d.3.4 i 45 d.3.4 )
2. Prosimy o podanie właściwej średnicy przepustu na rowie 2 w km 1+071 z piętrzeniem w leśnictwie Ceranów (pozycja w przedmiarze 73 d.3.7)

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Przepust w km 0+892 na terenie leśnictwa Przeździatka na rowie nr 5 jest przepustem typu okularowego (pozycje w przedmiarze nr 44 d.3.4 i 45 d.3.4 są prawidłowe).
2. Średnica przepustu na rowie nr 2 w leśnictwie Ceranów w km 1+071 wynosi 800 mm (pozycja w przedmiarze 73 d.3.7: „Ułożenie rury przepustu PE o średnicy 8000 mm SN-6” jest nieprawidłowa, powinno być: „Ułożenie rury przepustu PE o średnicy 800 mm SN-6”).

Robert Płocki  
Nadleśniczy  
/podpisano elektronicznie/