

Puławy, dnia 22 września 2021 r.

ONS-HK.9020.2.46.2021

Grupa Utrzymania i Eksploatacji  
Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Kozienicka 15, Góra Puławska  
24-100 Puławy

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), § 21 ust. 1, pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 8, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 735 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie Nr DL.9051.1.949.2021 i Nr DL.9051.1.952.2021 z dnia 22.09.2021 r. z badań wody pochodzącej z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Góra Puławska:**

1. **Stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z ww. ujęcia** ze względu na obecność bakterii grupy coli.
2. Określa dopuszczalną wartość parametryczną bakterii grupy coli wynoszącą **0 jtk/100ml**.
3. Określa termin trwania przekroczenia wartości parametrycznych, wymienionych w punkcie 1 **do dnia 21 października 2021 roku**.
4. Nakazuje:
  - podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do stanu zgodnego z przepisami,
  - prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach **mikrobiologicznych wyników badań w zakresie: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki/ oraz wyników oznaczeń chloru wolnego w wodzie pobranej ze studni nr 1 i nr 2, w wodzie podawanej do sieci oraz w wodzie pobranej z sieci wodociągowej min. w 2 punktach,**
  - uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Puławach planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Puławy.

## UZASADNIENIE

Przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie badania wody pobranej w dniu 20.09.2021 r. w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały **obecność bakterii grupy coli w ilości:**

- **1 jtk/100ml** w wodzie pobranej w hydroforni w Górze Puławskiej przy ul. Słonecznej,
- **2 jtk/100 ml** w wodzie pobranej w budynku administracyjnym GUIEWiK w Górze Puławskiej przy ul. Kozienickiej 15.

Stanowi to naruszenie wymagań określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w którym **dopuszczalna liczba bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.**

Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 /§ 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r./.

Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej określonej w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wymagań określonych dla bromianów i ołowiu i uznania, że stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, a przyjęte działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości dostarczanej wody są wystarczające do osiągnięcia tego celu w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody; przekroczenie wartości parametrycznej danego parametru nie może utrzymywać się łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni w ciągu poprzedzających dwunastu miesięcy (§ 21 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia)

Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych:

- 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
- 2) w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia (§ 21 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia).

Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, ustalają z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody.

W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.



Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Zgodnie z art. 4 pkt 1, 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego stanu sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W razie naruszania wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień (art. 27 ust. 1 cyt. ustawy) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach jest organem właściwym w niniejszej sprawie (art. 12 ust. 1 cyt. ustawy).

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Inspektora Sanitarnego w Puławach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Puławach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a kpa).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Puławach

*Piotr Pietura*

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań Nr DL.9051.1.949.2021 z dnia 22.09.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr DL.9051.1.952.2021 z dnia 22.09.2021 r.
3. Komunikat Nr 1 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach z dnia 22 września 2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Wójt Gminy Puławy,
3. aa.