



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 29.08.2024r.

HŚ.9022.1.400.2024.AJ.4

KOMUNIKAT NR 18/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
o stwierdzeniu braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Choczewo (gm. Choczewo)
dla mieszkańców miejscowości Choczewko**


W związku z otrzymaniem w dniu 29.08.2024r. wyników badania wody pobranej w dniu 27.08.2024r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Choczewo (gm. Choczewo) dla mieszkańców miejscowości Choczewko ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. w ilości >100jtk bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie informuje, że woda z wodociągu publicznego Choczewo dla mieszkańców miejscowości Choczewko:

- **nie nadaje się do spożycia oraz do wykorzystania do celów gospodarczych,**
- **nadaje się tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów.**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie zapewnia zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie

Barbara Hewelt

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za dowodem doręczenia):

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
ul. Pierwszych Osadników 77
84-210 Choczewo

2. Wójt Gminy Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 17
84-210 Choczewo

II. Do wiadomości :
1. a/a