

1. Jaka jest kubatura obiektu?

110 m<sup>3</sup>

2. Czy na terenie działki znajdują się jakieś zarośla / samosiejki? Czy należy je wyciąć a działkę posprzątać?

Rozbiórkę należy wykonać z częściowym usunięciem zarośli, niezbędnych do wykonania rozbiórki.

3. Czy Zamawiający udostępni zdjęcia z wnętrza budynku?



4. Czy Zamawiający udostępni zdjęcia obiektu do rozebrania?





5. Z jakiego materiału są zbudowane obiekty do rozbiórki- cegła, silka, itong, porotherm? inne- jakie?

Kamień ciosany, cegła, drewno, azbest, papa.

6. Czy Zamawiający udostępni kwotę przeznaczoną na realizację zadania?

Nadleśnictwo nie posiada zaplanowanych środków. Rozbiórka zostanie zrealizowana po cenie najkorzystniejszej oferty.

7. Co znajduje się w środku budynku?

Zdjęcie wnętrza w załączeniu.

8. Czy jest swobodny dojazd sprzętem ciężkim na teren rozbiórki?

Tak, na teren rozbiórki jest swobodny dojazd.

9. Co znajduje się na dachu budynku

Eternit – tak jak to jest wskazane w zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze robót.

Czy budynek jest ocieplony oraz jakim materiałem (styropian/ wełna mineralna)?  
Jaka jaka jest tego mniej więcej ilość?

Nie dotyczy.

10. Czy są w budynku czynne media oraz proszę określić jakie są to media?

Nie dotyczy

11. W związku z wystąpieniem w obiekcie mediów - Czy Zamawiający zwrócił się do odpowiednich jednostek o zgodę na odłączenie medii. Czy to Wykonawca musi zwrócić się o taką zgodę?

Nie dotyczy

12. Czy Zamawiający odłączy media czy na Wykonawcy spoczywa ten obowiązek?

Nie dotyczy

13. Czy wykonawca rozbiórki może zlecić całość / część robót podwykonawcy oraz jakie wymogi Zamawiający stawia w tym zakresie?

Rozbiórka powinien realizować Wykonawca, z którym Nadleśnictwo podpisze umowę.

14. Czy obiekt jest podpiwniczony?

Obiekt jest ziemianką i ok. 70% kubatury budynku znajduje się poniżej terenu.

15. Czy ewentualny znajdujący się w budynku złom po dokonanej rozbiórce będzie stanowił własność Wykonawcy czy Zamawiającego?

Materiał podlega wycenie i zbilansowaniu

16. Czy fundament również należy rozebrać i do jakiej głębokości?

Fundament pozostaje w gruncie.

17. Czym uzupełnić ubytki w ziemi po rozbiórce budynku - fundamentu?

Kamieniem pozostałym z rozbiórki oraz ziemią.

18. Czy występuje konieczność zajęcia pasa drogowego?

Nie występuje.

19. Do jakiej jednostki trzeba się zwrócić o zajęcie pasa drogowego?

Nie dotyczy

20. Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na rozbiórkę?

Zamawiający posiada brak sprzeciwu na rozbiórkę.

21. Czy do wykonania również będzie mapa geodezyjna powykonawcza?

Nie