



KOMUNIKAT nr 9/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
z dnia 24.07.2024 r.**


**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Więcki zaopatrującego miejscowości: Więcki,
Wąsosz, Annolesie, Marianów, Kule, Płaczki, Lelity, Antonie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku, po zapoznaniu się z częściowym wynikiem badania próbki wody przeznaczonej do spożycia otrzymanym w dniu 24.07.2024r. z wodociągu publicznego w Więckach informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane pojedynczymi bakteriami grupy coli.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu,
- przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt,
- woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Administrator wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku

Edyta
mgr inż. Edyta Porębińska
Kierownik

Oddziału Nadzoru Sanitarnego