

Koszalin, 12-09-2023 r.

O/SZ.Z-11.2431.4.2023.5dw

Dotyczy: numer postępowania O/SZ.Z-11.2431.4.2023.AG

Nazwa postępowania:

Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych typu wallbox 22kW – 6 szt., słupków montażowych, remont i podłączenia stacji ładowania do przyłącza energetycznego z podziałem na 3 części

- Część 1 Rejon Koszalin ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin
- Część 2 Rejon Szczecinek ul Pilska 30, 78-400 Szczecinek
- Część 3 Rejon Wałcz, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz

Pytania:

1. Prosimy o wskazanie w powyższych lokalizacjach, gdzie znajdują się złącza ZKP z których planowane jest zasilanie stacji ładowania? Czy można prosić o naniesienie danych na mapę, ponieważ tej informacji nie da znaleźć się na geoportalu, ani nie wynika też z opisu zamówienia

Odp: Dla części 1 ZKP jest wskazane w rogu działki i opisane jako skrzynka energetyczna. Dla części 2 i 3 załączamy plik mapowy.

2. Co to jest rozdzielnica? Interpretujemy to jako dodatkowe złącze kablowe, czy mamy rację?

Odp: Rozdzielnica jest to dodatkowe złącze kablowe naziemne.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby rozdzielnia była wolnostojąca na fundamencie prefabrykowanym z ograniczonym dostępem dla osób postronnych (zamykana na klucz)?

Odp: Dla wszystkich części postępowania wymagany jest montaż zamykanej na klucz rozdzielnicy na osobnym prefabrykowanym fundamencie. Rozdzielnica musi być dedykowana do takiego sposobu posadowienia.

4. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących licznika energii wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia do poszczególnych części zamówienia.

Odp: Zamawiający odstępuje od konieczności montażu licznika energii wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia.

5. Czy stacje ładowania mają być wyposażone w protokół OCPP?

Odp: Zamawiający nie oczekuje wyposażenia stacji ładowania w protokół OCPP.

Dokument podpisany elektronicznie
Z poważaniem

Dariusz Wesołowski

Z-ca Kierownika Rejonu