

Pytanie nr 1: Proszę o sprecyzowanie mocy kotła, gdyż załączniku nr. 7 przedmiar robót w każdym zadaniu jest wytypowana moc do 25kW. Z kolei załącznik nr. 6 opis przedmiotu zamówienia są wytypowanie kotły o mocy do 24 kW.

Odpowiedz nr 1: Należy przyjąć moc kotła określoną w załączniku nr 7 przedmiar robót dla:

Zadanie nr 1 - kocioł 18 kW;

Zadanie nr 2 - kocioł 18 kW;

Zadanie nr 3 - kocioł 25 kW;

Zadanie nr 4 - kocioł 25 kW;

Zadanie nr 5 - kocioł 18 kW;

Zadanie nr 6 - kocioł 18 kW .